Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2024-05-08 DIS No.: 10042968 000 00

Produkt / *Product*: Distanzhalter 75
HVIpower+Dreibein -SET-
Spacer 75 HVI power+tripod -KIT-

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 105468

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 3011359



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

Prüfstandard	*Test standard*
Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in Kombination mit dem empfohlenen Halter nach Abschnitt 5.5.7.3	*The product was tested according to DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in combination with the recommended holder to Sub Clause 5.5.7.3*
Leitungshalter Aufnahme Rd	***Conductor support Rd***
Ø 27 mm	

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.

DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

i.A. Andreas Schrollinger
Series Support LP&E Solutions

i.A. Lukas Beck
Head of Series Support LP&E Solutions