
# Prüfzertifikat
# *Test Certificate*

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2021-02-09 DIS No.: 10043155 003 00

Produkt / *Product*: Distanzstab, L675, Buchse Al M10, VPE10
*Spacer bar, L675, socket Al M10,PU10*

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 106217

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 57662



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

| Prüfstandard | *Test standard* |
|---|---|
| Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 | *The product was tested according to DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12* |
| **Effektiver Werkstoffisolationsfaktor $k_m$** | ***Effective material insulating factor $k_m$*** |
| 0,7 | |

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.
*The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s).*

**DEHN SE + Co KG**
**Hans-Dehn-Str. 1**
**92318 Neumarkt**
**Germany**

ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke
Director R&D Department

i.A. Lukas Beck
R&D | LCM | Electro Mechanics