
Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2021-02-09 DIS No.: 10043156 003 00

Produkt / *Product*: Distanzstab, L1015, Buchse Al M10, VPE10
Spacer bar, L1015, socket Al M10, PU10

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 106220

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 57663



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

Prüfstandard	*Test standard*
Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12	*The product was tested according to DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12*
Effektiver Werkstoffisolationsfaktor k_m	***Effective material insulating factor k_m***
0,7	

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s).

DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke
Director R&D Department

i.A. Lukas Beck
R&D | LCM | Electro Mechanics