Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2021-02-09 DIS No.: 10043149 003 00

Produkt / *Product*: Distanzhalter, L690, Rd16, D50-300
Spacer, L690, Rd16, D50-300

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 106246

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 45915



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

Prüfstandard	***Test standard***
Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12	*The product was tested according to* *DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12*
Effektiver Werkstoffisolationsfaktor k_m	***Effective material insulating factor k_m***
0,7	
Leitungshalter Aufnahme Rd	***Conductor support Rd***
Ø 16 mm	

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s).

DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke
Director R&D Department

i.A. Lukas Beck
R&D | LCM | Electro Mechanics