Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2024-05-15

DIS No.: 10063663 000 00
Ersteller / Creator: SCH42759

Produkt: DLH Cu, SB180-280, DEHNsnap br H36,VPE25
Product: *DLH Cu,SB180-280,DEHNsnap br H36,PU25*

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 204127

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 34550



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

Prüfstandard ***Test standard***
DIN EN 62561-4:2024
IEC 62561-4:2023

Einteilung: Nichtmetallischer Leitungshalter mit loser Leitungsführung
Classification: Non-metallic conductor fastener with loose conductor routing

Normteil ***Standard***	**Anforderung** ***Requirement***	**Wert** ***Value***	**Ergebnis** ***Result***
6.2	Anzugsdrehmoment *Tightening torque*	--	bestanden *pass*
6.3	Prüfung von Umwelteinflüssen nach *Environmental influence test according to*	B	bestanden *pass*
6.4.1	Prüfung mit senkrechter Belastung *Lateral load test*	200N (-10°C - 40°C)	bestanden *pass*
6.4.3	Schlagprüfung *Impact test*	2J (-5°C)	bestanden *pass*

Die Prüfungen wurden jeweils mit einem Leitungsmaterial aus nichtrostendem Stahl durchgeführt.
The tests were each carried out with a stainless-steel conductor material.

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.

Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2024-05-15

DIS No.: 10063663 000 00
Ersteller / Creator: SCH42759

Alle unsere Komponenten werden in unserem Umwelt- und Qualitätsmanagement untersucht und geprüft, welches nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist.
All of our components are examined and tested in accordance with our environmental management system and quality management system which is certified based on DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 9001.

Bemerkung / *remark:*

Das Anzugsdrehmoment der verwendeten Schrauben kann voneinander abweichen.
The tightening torque of the used screws can be different.

DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

i.A. Andreas Schrollinger
Series Support LP&E Solutions

i.A. Lukas Beck
Head of Series Support LP&E Solutions