Herstellerprüfbericht

Erstellt am 2023-07-14 von ASR Dok. Nr.: 10055456 000 00

Blitzschutzsystembauteil

Leitungshalter



unverbindliche Darstellung

Dachleitungshalter

NIRO

Art.-Nr. 206 399

DEHN SE

Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

Datum: 2023-07-14

Typprüfung: Prüfung der Anforderungen nach DIN EN 62561-4: 2017

Bauteil: Halter Art.-Nr.: 206 339 Material: NIRO	Anzugsdrehmoment der Schrauben:	1.) ---	
Leitungsführung	fest ☐ lose ☒		
Prüfung von Umwelteinflüssen entsprechend Abschnitt 6.3	Annex: A2 and A3		
Mechanische Einwirkungen entsprechend Abschnitt 6.4	seitliche Belastung	F = 200N	☒
	axiale Belastung	F = 50N	☐
	Schlagprüfung	E = 2J	☐
Optische Begutachtung	Bestanden ☒		
Verschiebung des Leiters ≤ 3mm	Bestanden ☐		

Bewertung:

Die Prüfung nach DIN EN 62561-4: 2017 gilt somit als bestanden.

2023-07-14
Andreas Schrollinger
Date / Complied by Andreas Schrollinger

2023-07-14
Date / Approved by Lukas Beck