
Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2021-02-09 DIS No.: 10043158 003 00

Produkt / *Product*: DLH, DEHNiso H, s250, SET,VPE24
Holder DLH, DEHNiso H, s250, KIT

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 253125

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 59225



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

Prüfstandard	***Test standard***
Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12	*The product was tested according to DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12*
Effektiver Werkstoffisolationsfaktor k_m	***Effective material insulating factor k_m***
0,7	
Leitungshalter Aufnahme Rd	***Conductor support Rd***
Ø 8 mm	

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s).
Die Belastungsprüfung nach 4.3.6.4.2 für den freistehenden Isolator wurde ohne Umwelteinflussprüfungen nach 4.3.5 durchgeführt.
The load test according to 4.3.6.4.2 for the free-standing isolator was carried out without environmental influence tests according to 4.3.5.

DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke
Director R&D Department

i.A. Lukas Beck
R&D | LCM | Electro Mechanics