# Prüfzertifikat
# *Test Certificate*

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2024-02-07 DIS No.: 10043068 000 00

Produkt / *Product*: LH Niro, HVI, Stab D10
*Holder LH StSt,HVI,rod D10,PU24*

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 253289

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 70302



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

| **Prüfstandard** | ***Test standard*** |
|---|---|
| Das Produkt wurde getestet nach<br>DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 | *The product was tested according to*<br>*DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12* |
| **Leitungshalter Aufnahme Rd** | ***Conductor support Rd*** |
| Ø 20 / 23 mm | |

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
*The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.*

**DEHN SE**
**Hans-Dehn-Str. 1**
**92318 Neumarkt**
**Germany**

i.A. Andreas Schrollinger
Series Support LP&E Solutions

i.A. Lukas Beck
Head of Series Support LP&E Solutions