# Prüfzertifikat
# *Test Certificate*

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2024-05-15

DIS No.: 10069133 000 00
Ersteller / Creator: SCH42759

Produkt: DLH, Rd8, mit 4.6kg Stein, SET, VPE24
*Product*: *DLH, Rd8, mit 4.6kg Stein, SET, VPE24*

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 253335

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 3015964



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

| **Prüfstandard**<br>***Test standard*** |
|---|
| DIN EN 62561-4:2024 |
| *IEC 62561-4:2023* |

**Einteilung: Nichtmetallischer Leitungshalter mit loser Leitungsführung**
***Classification: Non-metallic conductor fastener with loose conductor routing***

| **Normteil**<br>***Standard*** | **Anforderung**<br>***Requirement*** | **Wert**<br>***Value*** | **Ergebnis**<br>***Result*** |
|---|---|---|---|
| 6.2 | Anzugsdrehmoment<br>*Tightening torque* | -- | bestanden<br>*pass* |
| 6.3 | Prüfung von Umwelteinflüssen nach<br>*Environmental influence test according to* | B | bestanden<br>*pass* |
| 6.4.1 | Prüfung mit senkrechter Belastung<br>*Lateral load test* | 200N<br>(-10°C - 40°C) | bestanden<br>*pass* |
| 6.4.3 | Schlagprüfung<br>*Impact test* | 2J<br>(-5°C) | bestanden<br>*pass* |

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
*The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.*

Alle unsere Komponenten werden in unserem Umwelt- und Qualitätsmanagement untersucht und geprüft, welches nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist.
*All of our components are examined and tested in accordance with our environmental management system and quality management system which is certified based on DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 9001.*

# Prüfzertifikat
# *Test Certificate*

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2024-05-15

DIS No.: 10069133 000 00
Ersteller / Creator: SCH42759

Bemerkung / *remark:*

Das Anzugsdrehmoment der verwendeten Schrauben kann voneinander abweichen.
*The tightening torque of the used screws can be different.*

**DEHN SE**
**Hans-Dehn-Str. 1**
**92318 Neumarkt**
**Germany**

i.A. Andreas Schrollinger
Series Support LP&E Solutions

i.A. Lukas Beck
Head of Series Support LP&E Solutions