Herstellerprüfbericht

Erstellt am 2020-08-18 von LUB Dok. No.: 10040182 000 00

Blitzschutzsystembauteil

HVI-Blitzschutz

Leitungshalter

NIRO

Art.-Nr. 275 250



unverbindliche Darstellung

DEHN SE + Co KG

Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

Datum: 2020-08-18

Typprüfung: Prüfung der Anforderungen nach DIN EN 62561-4: 2017

Bauteil: Halter Art.-Nr.: 275 250 Material: NIRO	Anzugsdrehmoment der Schrauben:	1.) M6 – 5 Nm 2.) M6 – 5 Nm	
Leitungsführung	fest ☒ lose ☐		
Prüfung von Umwelteinflüssen entsprechend Abschnitt 6.3	Annex: A1 and A2		
Mechanische Einwirkungen entsprechend Abschnitt 6.4	seitliche Belastung	F = 200N ☒	
	axiale Belastung	F = 50N ☒	
	Schlagprüfung	E = 2J ☐	
Optische Begutachtung	Bestanden ☒		
Verschiebung des Leiters ≤ 3mm	Bestanden ☒		

Bewertung:

Die Prüfung nach DIN EN 62561-4: 2017 gilt somit als bestanden.

2020-08-18

Date / Complied by Lukas Beck

2020-08-18

Date / Approved by Markus Engelmann