DE **Montageanleitung**
HVI light plus Leitung im EX-Bereich

GB **Installation instructions**
HVI light plus conductor in hazardous areas

IT **Istruzioni di montaggio**
Conduttore HVI light plus nella zona Ex

FR **Instructions de montage**
HVI light plus Conducteur pour zones Ex

NL **Montagehandleiding**
HVI light plus Leiding in het Ex-gebied

ES **Instrucciones de montaje**
Cable HVI light plus en zonas Ex

PT **Instruções de montagem**
HVI light plus Cabo na área EX

DK **Monteringsvejledning**
HVI light plus-ledning i Ex-zone

SE **Monteringsanvisning**
HVI light plus-ledning inom EX-område

FI **Asennusohje**
HVI light plus -kaapelit Ex-tiloissa

GR **Οδηγίες συναρμολόγησης**
Αγωγός HVI light plus στην περιοχή έκρηξης

PL **Instrukcja montażu**
Przewód HVI light plus w strefie zagrożenia wybuchem

CZ **Návod k montáži**
Vodič HVI light plus v prostředí s nebezpečím výbuchu


TR **Montaj kılavuzu**
EX bölgesinde HVI light plus hattı

RU **Инструкция по монтажу**
Токоотвод HVI light plus во взрывоопасной зоне

HU **Szerelési útmutató**
HVI light plus Vezeték robbanásveszélyes térben

CN **安装说明**
防爆区域的 HVI light plus 引下线

JP **設置説明書**
HVI light plus EXエリア内のケーブル



Publication No. 2120 / Update 09.26 Mat-No. 3017715
Copyright 2026 © **DEHN SE** / protected by ISO 16016

www.dehn-international.com

DE Sicherheitshinweise

- Die Montage der HVI light plus Leitungen ist grundsätzlich nur im Rahmen der in dieser Montageanleitung genannten Vorgaben und Bedingungen in Ex-Zonen 1/21 zulässig.
- Die Montagearbeiten zur Verlegung der HVI light plus Leitungen dürfen nur durch ein qualifiziertes, geschultes Fachpersonal (Blitzschutz-Fachkraft) durchgeführt werden. Wir empfehlen eine spezielle Schulung zu den HVI Produkten bei DEHN (zu finden unter http://www.dehn.de/de/-dehnacademy) durchzuführen.
- Diese Montageanleitung für die spezielle Anwendung der HVI light plus Leitung in explosionsgefährdeten Bereichen ist eine Ergänzung zur Montageanleitung der HVI light plus Leitung, Publication No. 2119. Die Leitungshalter sind mit Schrauben incl. Kleberbeschichtung zur Schraubensicherung ausgerüstet. Die Schrauben M6 sind mit einem Anzugsmoment von 5 Nm zu montieren. Die Haltereinheit kann durch das Lösen der mittleren Schraube (M8) um 90° gedreht werden und ist anschließend mit einem Anzugsdrehmoment von 10 Nm wieder festzuziehen.
- Der graue Mantel ist unter jedem Leitungshalter zu entfernen, damit der schwarze, halbleitende Mantel kontaktiert werden kann.
- Die Klemmverbindung an die Erdungsanlage muss im Ex-Bereich der Ex-Spezifikation entsprechen.
- Befindet sich die Anbindung der HVI light plus Leitung an die Erdungsanlage im Ex-Bereich (Zone 2/22), ist diese Klemmenverbindung gegen Selbstlockern gesichert auszuführen (z.B. Art.-Nr. 301 019, 459 200)
- Die Getrennte Fangeinrichtung einschließlich der Fangspitze und des Endverschlusses der HVI light plus Leitung kann in den Ex-Zonen 2/22 positioniert werden.
- Der Raum zwischen HVI light plus Leitung und Montagefläche (Dach oder Wand) darf nicht mit Ablagerungen gefüllt sein. Abhilfemaßnahmen sind die Reinigung der Montagefläche oder eine ausreichend hohe Aufständerung der HVI light plus Leitung.
- Die HVI light plus Leitung besitzt einen leitfähigen Kunststoffmantel. Wenn durch besondere Gase oder Stoffe die Möglichkeit besteht, dass der Mantelwerkstoff angegriffen wird (Zerstörung) darf die HVI light plus Leitung nicht eingesetzt werden.
- Innerhalb der Ex Zonen ist der konsequente Blitzschutz-Potentialausgleich zu beachten. Fremde, leitfähige Systeme, z.B. elektrische Leitungen, Rohrsysteme, Kabelpritschen, usw. müssen an der Näherungsstelle mit dem halbleitenden Mantel der HVI light plus Leitung verbunden werden (PA-Klemme, Art.-Nr. 405 222), oder es ist der Trennungsabstand s nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Blitzschutz Teil 3, Abschnitt 6.3 einzuhalten.
- Wenn zu diesen fremden, leitfähigen Systemen der notwendige Trennungsabstand nicht eingehalten werden kann, muss eine Anbindung zum Zwecke des Potentialausgleiches in den Abständen entsprechend der Verlegevarianten realisiert werden.
- Eine Veränderung der Bauteile ist nicht zulässig. Vor der Montage ist sicher zu stellen, dass keine explosionsfähige Atmosphäre im Arbeitsbereich vorherrscht!
- Bei der Verlegung einer HVI light plus Leitung im Ex - Bereich gelten die Vorschriften zum Einhalten von Trennungsabständen.
- Die erhältlichen Komponenten des HVI light plus Systemes sind als Gesamtsystem abgeprüft worden. Eine Mischung mit Bauteilen oder jeglicher Komponenten anderer Hersteller ist nicht zulässig.
- Eine Ex-Zoneneinteilung der jeweiligen baulichen Anlage ist seitens des Anlagenbetreibers zu erstellen. Diese Ex-Zoneneinteilung ist für den Errichter des Blitzschutzsystems verbindlich.
- Eine Verlegung der HVI light plus Leitung in den Ex-Zonen 0 und 20 ist nicht zulässig.
- Unter Beachtung der nachfolgenden Montageanweisung ist die Verlegung der HVI light plus Leitung in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 (Gase, Dämpfe, Nebel) oder Ex-Zone 21 (Stäube) zulässig.
- Beim Fließen des Blitzstromes durch die HVI light plus Leitung, baut sich aufgrund eines leistungsarmen kapazitiven Verschiebestromes an entfernten Erdungspunkten auf dem äußeren, halbleitenden Mantel ein Potential auf. Dieses Potential ist um so geringer, je kürzer der Abstand der Erdungspunkte auf dem halbleitenden Mantel ist.
- Werden Stoffe z.B. Getreide oder Mehl in Silos oder flüssige Stoffe in Gebäuden gelagert, benötigen die verschiedenen Lagerstoffe unterschiedliche Zündenergien, um eine Explosion zu verursachen. Um die unterschiedlichen Gefahrenstoffe nicht hinsichtlich ihrer Zündenergien beurteilen zu müssen, ist die Einhaltung dieser speziellen Installationsvorschriften notwendig.
- Bei Beachtung dieser Installationsvorschriften wird beim Blitzstromdurchgang durch die HVI light plus Leitung das Entstehen von Entladungen (Funkenbildung) sicher unterbunden.

GB Safety instructions

- Installation of HVI light plus conductors is only permissible in line with the specifications and conditions set forth in these installation instructions in Ex zones 1/21.
- The installation work for routing the HVI light plus conductors must only be carried out by trained, qualified personnel (lightning protection specialists). We recommend doing special training on the HVI products at DEHN (which can be found at http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- These installation instructions for the special application of the HVI light plus conductor in potentially explosive areas is a supplement to the installation instructions of the HVI light plus conductor, publication no. 2119. The conductor holders come with screws, and adhesive coating for securing the screws. The M6 screws must be installed with a torque of 5 Nm. The holder unit can be rotated by loosening the centre screw (M8) by 90°, and must then be retightened with a tightening torque of 10 Nm.
- The grey sheath must be removed under each conductor holder so that the black semi-conductive sheath can be contacted.
- The clamp connection on the earthing system must comply with the Ex specification in the hazardous area.
- If the connection of the HVI light plus conductor to the earthing system is located in the hazardous area (zone 2/22), this clamp connection must be designed to be secured against self-loosening (e.g. part no. 301 019, 459 200)
- The isolated air-termination system, including the air-termination tip and the sealing end of the HVI light plus conductor, can be positioned in the Ex zones 2/22.
- The space between the HVI light plus conductor and installation area (roof or wall) must not be filled with deposits. Remedial measures are the cleaning of the installation area or elevating the HVI light plus conductor to a sufficient height.
- The HVI light plus conductor has a conductive plastic sheath. If there is a possibility that the sheath material could become damaged (destroyed) due to special gases or substances, the HVI light plus conductor must not be used.
- Thorough lightning equipotential bonding must be ensured within the Ex zones. External conductive systems, such as electrical conductors, pipe systems, cable ladders etc., must be connected to the semi-conductive sheath of the HVI light plus conductor at the point of proximity (EB clamp, part no. 405 222), or the separation distance "s" must be maintained as per DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), lightning protection part 3, section 6.3.
- If the necessary separation distance cannot be maintained to these external conductive systems, a connection must be made at the distances according to the routing types for the purpose of equipotential bonding.
- Changing the components is not permitted. Prior to installation, you must ensure that the work area does not have an explosive atmosphere!
- When routing a HVI light plus conductor in the hazardous area, the regulations for compliance with separation distances apply.
- The available components of the HVI light plus system have been checked as an overall system. Mixing components, including any from other manufacturers, is not permitted.
- The system operator must produce an Ex zone classification of the respective structure. This Ex zone classification is binding for the builder of the lightning protection system.
- Routing the HVI light plus conductor in Ex zones 0 and 20 is not permitted.
- In due consideration of following installation instructions, routing the HVI light plus conductor in potentially explosive areas of Ex zone 1 (gases, vapours, fog etc.) or Ex zone 21 (dusts) is permissible.
- If lightning currents flow through the HVI light plus conductor, a potential arises at the outer semi-conductive sheath due to the low-power capacitive displacement current at remote earthing points. The shorter the distance to the earthing points on the semi-conductive sheath, the lower this potential.
- If substances such as grains or flour are stored in silos – or liquid substances in buildings – the different stored substances require different ignition energies to cause an explosion. So as not to have to assess the different hazardous substances in terms of their ignition energies, compliance with these special installation instructions is necessary.
- If these installation instructions are observed, discharge (sparking) is safely prevented when lightning current flows through the HVI light plus conductor.

IT Avvertenze di sicurezza

- Il montaggio dei conduttori HVI light plus è consentito nelle zone Ex 1/21 fondamentalmente solo nell'ambito delle linee guida e delle condizioni indicate in queste istruzioni di montaggio.
- I lavori di montaggio per la posa dei conduttori HVI light plus devono essere eseguiti solo da personale tecnico qualificato e adeguatamente formato (specialisti della protezione da fulmini). Consigliamo di svolgere presso DEHN una formazione specifica per i prodotti HVI (reperibile all'indirizzo http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- Queste istruzioni di montaggio per l'utilizzo specifico del conduttore HVI light plus nelle zone a rischio di esplosione costituiscono un'integrazione delle istruzioni di montaggio del conduttore HVI light plus - pubblicazione n. 2119. Le staffe portafilo sono dotate di viti, incluso il rivestimento adesivo per il bloccaggio delle viti. Le viti M6 vanno strette con una coppia di serraggio pari a 5 Nm. L'unità staffa può essere ruotata di 90° allentando la vite centrale (M8), che va poi nuovamente bloccata con una coppia di serraggio di 10 Nm.
- La guaina grigia va rimossa sotto ciascuna staffa portafilo affinché la guaina nera semiconduttiva possa fare contatto.
- Il collegamento a morsetto all'impianto di messa a terra nella zona Ex deve corrispondere alle specifiche anti-esplosione.
- Se la connessione del conduttore HVI light plus all'impianto di messa a terra si trova nella zona Ex (zona 2/22), il collegamento a morsetto deve essere eseguito dotandolo di un sistema anti-allentamento (ad es. n. art. 301 019, 459 200)
- L'impianto di captazione isolato, comprese l'asta punta di captazione e la connessione terminale del conduttore HVI light plus, può essere posizionato nelle zone Ex 2/22.
- Lo spazio tra il conduttore HVI light plus e la superficie di montaggio (tetto o parete) non deve essere pieno di sedimenti. A questo proposito, sono d'aiuto la pulizia della superficie di montaggio o un supporto che permetta un sufficiente rialzo del conduttore HVI light plus.
- Il conduttore HVI light plus è dotato di una guaina in plastica conduttiva. Se esiste la possibilità che il materiale della guaina venga aggredito da particolari gas o sostanze (distruzione), il conduttore HVI light plus non deve essere impiegato.
- All'interno delle zone Ex occorre rispettare il collegamento equipotenziale antifulmine previsto. I sistemi conduttivi estranei, ad es. condutture elettriche, sistemi di tubazioni, passerelle per cavi, ecc. devono essere collegati alla guaina semiconduttiva del conduttore HVI light plus nel punto di prossimità (morsetto per equipotenzialità, n. art. 405 222), oppure bisogna rispettare la distanza di separazione di cui alla norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), protezione da fulmini parte 3, sezione 6.3.
- Se non viene rispettata la necessaria distanza di separazione da questi sistemi conduttivi estranei, occorre realizzare un collegamento equipotenziale secondo le distanze adeguate alle varianti di posa.
- Non è consentito modificare i componenti. Prima del montaggio occorre accertarsi che nella zona di lavoro non vi sia un'atmosfera esplosiva!
- Per la posa di un conduttore HVI light plus in zona Ex si applicano le prescrizioni per il rispetto delle distanze di separazione.
- I componenti disponibili del sistema HVI light plus sono stati collaudati come sistema unitario. Non è consentita le combinazione con parti costitutive o con qualsiasi componente di altri produttori.
- Il gestore dell'impianto deve predisporre una suddivisione della rispettiva struttura architettonica in zone Ex. Tale suddivisione in zone Ex è vincolante per il costruttore del sistema di protezione dai fulmini.
- La posa del conduttore HVI light plus nelle zone Ex 0 e 20 non è ammissibile.
- La posa del conduttore HVI light plus nelle zone a rischio di esplosione 1 (gas, vapori,) o 21 (polveri) è consentita nel rispetto delle seguenti istruzioni di montaggio.
- Se le correnti di fulmine passano attraverso il conduttore HVI light plus, si crea una differenza di potenziale nella guaina semiconduttiva esterna a causa della corrente di spostamento capacitiva a bassa potenza nei punti di messa a terra che si trovano a una certa distanza. Questo potenziale è tanto più basso quanto più breve è la distanza del punto di messa a terra sulla guaina semiconduttiva.
- Se si depositano materiali come, ad es., cereali o farine nei silos o sostanze liquide negli edifici, i diversi materiali necessitano di differenti energie di accensione per provocare un'esplosione. Per non dover valutare le diverse sostanze pericolose in base alle rispettive energie di accensione, è necessario rispettare queste specifiche indicazioni di installazione.
- Se vengono rispettate queste indicazioni di installazione, durante il passaggio della corrente di fulmine attraverso il conduttore HVI light plus si impedisce con sicurezza il manifestarsi di scariche (formazione di scintille).

FR Consignes de sécurité

- D'une manière générale, le montage des conducteurs HVI light plus est autorisé uniquement si les consignes et conditions mentionnées dans les présentes instructions de montage pour les zones Ex 1/21 sont respectées.
- Les travaux de montage pour la mise en place des conducteurs HVI light plus doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié et formé (spécialistes de la protection contre la foudre). Nous recommandons une formation spéciale pour les produits HVI chez DEHN (disponible sous http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- Les présentes instructions de montage pour l'utilisation spécifique du conducteur HVI light plus dans les zones à risque d'explosion complètent les instructions de montage du conducteur HVI light plus, publication n° 2119. Les porte-câbles sont équipés de vis, y compris un revêtement adhésif pour sécuriser les vis. Les vis M6 doivent être serrées au couple de serrage de 5 Nm. L'unité de support peut être tournée de 90° en desserrant la vis (M8) du milieu et doit ensuite être resserrée au couple de serrage de 10 Nm.
- La gaine grise sous chaque porte-câble doit être enlevée afin de pouvoir établir le contact avec la gaine noire semi-conductrice.
- Dans la zone Ex, la connexion par serrage vers le système de terminaison de terre doit satisfaire aux spécifications Ex.
- Si la connexion du conducteur HVI light plus vers le système de terminaison de terre se trouve dans la zone Ex (zone 2/22), cette connexion par serrage doit être sécurisée contre l'auto-desserrage (par ex. référence 301 019, 459 200).
- Le dispositif de capture séparé avec pointe de capture et terminaison d'extrémité du conducteur HVI light plus peut être placé dans les zones Ex 2/22.
- L'espace entre le conducteur HVI light plus et la surface de montage (toit ou mur) doit être exempt de dépôts. Pour éviter ceci, nettoyer la surface de montage ou surélever le conducteur HVI light plus.
- Le conducteur HVI light plus possède une gaine conductrice en plastique. Ne pas utiliser le conducteur HVI light plus s'il y a risque que le matériau de la gaine pourrait être endommagé ou détruit dû à des gaz ou des substances.
- À l'intérieur des zones Ex, veiller à une liaison équipotentielle efficace pour la protection contre la foudre. Les systèmes conducteurs étrangers, par ex. les conducteurs électriques, les tuyauteries, les chemins de câbles etc. doivent être connectés à la gaine semi-conductrice du conducteur HVI light plus (borne en polyamide, référence 405 222), ou il faut respecter une distance de séparation s selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Protection contre la foudre Partie 3, paragraphe 6.3.
- S'il n'est pas possible de respecter la distance de séparation nécessaire par rapport à ces systèmes conducteurs étrangers, il faut réaliser un raccordement de liaison équipotentielle à des distances en fonction des variantes de pose.
- Toute modification au niveau des composants est interdite. Avant le montage, s'assurer que la zone de travail ne contient aucune atmosphère explosive !
- Lors de la pose d'un conducteur HVI light plus dans une zone Ex, les directives relatives au respect des distances de séparation s'appliquent.
- Les composants disponibles du système HVI light plus ont été contrôlés en tant que système complet. Tout ajout de pièces ou de composants d'autres fabricants est interdit.
- L'exploitant doit établir une classification des zones Ex de l'installation concernée. Cette classification des zones Ex est obligatoire pour l'installateur du système de protection contre la foudre.
- La pose du conducteur HVI light plus dans les zones Ex 0 et 20 est interdite !
- En respectant les instructions de montage suivantes, la pose du conducteur HVI light plus est autorisée dans les zones à risque d'explosion de la zone Ex 1 (gaz, vapeurs, brouillards) ou de la zone Ex 21 (poussières).
- Lorsque le courant de foudre circule dans le conducteur HVI light plus, en raison du courant de déplacement capacitif de faible puissance, un potentiel s'établit sur la gaine semi-conductrice extérieure aux points de mise à la terre éloignés. Plus la distance entre les points de mise à la terre sur la gaine semi-conductrice est courte, plus ce potentiel est faible.
- Différentes substances stockées, par ex. des céréales ou de la farine dans des silos ou des liquides dans des bâtiments, nécessitent différentes énergies d'allumage pour provoquer une explosion. Pour ne pas avoir à évaluer les différentes substances dangereuses en fonction de leur énergie d'allumage, les consignes de ces instructions d'installation spécifiques doivent être respectées.
- Si ces instructions d'installation sont respectées, un éventuel passage du courant de foudre à travers le conducteur HVI light plus ne provoquera pas de décharges (étincelles).

NL Veiligheidsaanwijzingen

- De montage van de HVI light plus-leidingen is uitsluitend in het kader van de in deze montagehandleiding vermelde omstandigheden en voorwaarden in Ex-zones 1/21 toegestaan.
- De montagewerkzaamheden voor de montage van de HVI light plus-leidingen mogen alleen door gekwalificeerd, geschoold vakpersoneel (bliksembeveiligingsspecialist) worden uitgevoerd. Wij adviseren om een speciale scholing over HVI-producten bij DEHN (te vinden op https://www.dehn.nl/nl/dehnacademy) te volgen.
- De montagehandleiding voor de speciale toepassing van de HVI light plus-leiding in explosiegevaarlijke gebieden is een aanvulling op de montagehandleiding van de HVI light plus-leiding, Publication No. 2119. De leidinghouders zijn met schroeven incl. lijmcoating voor de borging van de schroeven uitgerust. De schroeven M6 moeten met een aanhaalmoment van 5 Nm worden gemonteerd. De houdereenheid kan door het losmaken van de middelste schroef (M8) met 90° worden gedraaid en moet vervolgens met een aanhaalmoment van 10 Nm weer worden vastgedraaid.
- De grijze mantel moet onder elke leidinghouder worden verwijderd, zodat contact met de zwarte, halfgeleidende mantel kan worden gemaakt.
- De klemverbinding aan de aardingsinstallatie moet in het Ex-bereik overeenkomen met de Ex-specificatie.
- Als de verbinding van de HVI light plus-leiding met de aardingsinstallatie zich in het Ex-bereik (zone 2/22) bevindt, moet deze klemverbinding tegen automatisch loskomen worden beveiligd (bijv. artikelnr. 301 019, 459 200)
- De gescheiden vanginrichting inclusief het vangpunt en de eindafsluiting van de HVI light plus-leiding kan in de Ex-zones 2/22 worden gepositioneerd.
- De ruimte tussen HVI light plus-leiding en montagevlak (dak of wand) mag niet met verontreinigingen gevuld zijn. Oplossingen zijn het reinigen van het montagevlak of het voldoende hoog aanbrengen van de HVI light plus-leiding.
- De HVI light plus-leiding heeft een geleidende kunststofmantel. Als door bijzondere gassen of stoffen de mogelijkheid bestaat dat het mantelmateriaal wordt aangetast (onbruikbaar wordt) mag de HVI light plus-leiding niet wordt gebruikt.
- Binnen de Ex-zones moet de consequente potentiaalvereffening voor bliksembeveiliging in acht worden genomen. Externe, geleidende systemen, bijv. elektrische leidingen, buissystemen, kabelgoten etc. moeten op de plaats van de nabijheid met de halfgeleidende mantel van de HVI light plus-leiding worden verbonden (potentiaalvereffeningsklem, artikelnr. 405 222), of de scheidingsafstand s moet volgens IEC 62305-3, bliksembeveiliging deel 3, paragraaf 6.3 in acht worden genomen.
- Indien de noodzakelijke scheidingsafstand tot deze externe geleidende systemen niet kan worden aangehouden, moet een verbinding worden gerealiseerd ten behoeve van de potentiaalvereffening op de afstanden die overeenkomen met de installatievarianten.
- Wijzigen van de componenten is niet toegestaan. Voor de montage moet ervoor worden gezorgd dat er geen explosiegevaarlijke atmosfeer in de werkzone voorhanden is!
- Bij de montage van een HVI light plus-leiding in de Ex-zone gelden de voorschriften voor het aanhouden van scheidingsafstanden.
- De verkrijgbare componenten van het HVI light plus-systeem zijn als compleet systeem gekeurd. Vermenging met componenten of componenten van andere fabrikanten is niet toegestaan.
- Een Ex-zone-indeling van het desbetreffende gebouw moet door de exploitant van de installatie tot stand worden gebracht. Deze Ex-zone-indeling is bindend voor de installateur van het bliksembeveiligingssysteem.
- Een montage van de HVI light plus-leiding in de Ex-zones 0 en 20 is niet toegestaan.
- Als de volgende installatievoorschriften in acht worden genomen, kan de HVI light plus-leiding in explosiegevaarlijke gebieden van de Ex-zone 1 (gassen, dampen, nevels) of Ex-zone 21 (stof) worden geïnstalleerd.
- Als de bliksemstroom door de HVI light plus-leiding vloeit, bouwt zich op de buitenste, halfgeleidende mantel een potentiaal op als gevolg van een capacitieve verplaatsingsstroom met laag vermogen op verafgelegen aardingspunten. Dit potentiaal is geringer als de afstand van de aardingspunten op de halfgeleidende mantel korter is.
- Als stoffen, bijvoorbeeld graan of meel, worden opgeslagen in silo's of vloeibare stoffen in gebouwen, hebben de verschillende opslagstoffen verschillende ontstekingsenergieën nodig om een explosie te veroorzaken. Om de verschillende gevaarlijke stoffen niet te hoeven beoordelen op hun ontstekingsenergie, is naleving van deze speciale installatievoorschriften noodzakelijk.
- Als deze installatie-instructies in acht worden genomen, wordt het ontstaan van ontladingen (vonken) bij het passeren van bliksemstroom door de HVI light plus-leidingen op betrouwbare wijze voorkomen.

ES Advertencias de seguridad

- El montaje de los cables HVI light plus deberá realizarse únicamente en las zonas Ex 1/21, siguiendo las indicaciones y condiciones contenidas en las presentes instrucciones de montaje.
- Los trabajos de instalación para el tendido de los cables HVI light plus solo deben ser realizados por personal cualificado y capacitado (especialistas en protección contra rayos). Recomendamos realizar una formación especial sobre los productos HVI con DEHN (consulte https://www.dehn.es/es/dehnacademy).
- Estas instrucciones de montaje para el uso especial del cable HVI light plus en zonas potencialmente explosivas es una ampliación de las instrucciones de montaje del cable HVI light plus, publicación n.º 2119. Los soportes de conductores están provistos de tornillos con recubrimiento adhesivo para asegurar los tornillos. Los tornillos M6 se instalan con un par de apriete de 5 Nm. La unidad de soporte se puede girar aflojando el tornillo central (M8) 90° y, a continuación, se debe volver a apretar con un par de apriete de 10 Nm.
- Se debe eliminar el revestimiento gris debajo de cada soporte de conductores para que el revestimiento semiconductor negro pueda hacer contacto.
- La conexión con borna de la instalación de tierra debe cumplir la especificación Ex en la zona Ex.
- Si la conexión del cable HVI light plus de la instalación de tierra se encuentra en la zona Ex (Zona 2/22), esta conexión con bornas debe asegurarse contra el aflojamiento autónomo (p. ej., ref. 301 019, 459 200)
- La instalación captadora aislada, incluidas la punta captadora y la conexión terminal del cable HVI light plus, puede colocarse en las zonas Ex 2/22.
- El espacio entre el cable HVI light plus y la superficie de montaje (techo o pared) no debe llenarse de suciedad. Entre las medidas correctivas se encuentran la limpieza de la superficie de montaje o un montaje suficientemente elevado del cable HVI light plus.
- El cable HVI light plus presenta un revestimiento de plástico conductor. Si existe la posibilidad de que el material del revestimiento sufra daños (degradación) debido a la presencia de gases o sustancias especiales, el cable HVI light plus no se puede instalar.
- Dentro de las zonas Ex, se debe tener en cuenta la consecuente equipotencialidad contra el rayo. Los sistemas conductores externos como, por ejemplo, cables eléctricos, sistemas de tuberías, bandejas de cables, etc., se deben conectar al revestimiento semiconductor del cable HVI light plus (borna PA, ref. 405 222) en el punto de proximidad o se debe respetar la distancia de separación según la norma UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Protección contra el rayo, Parte 3, Sección 6.3.
- Si no se puede mantener la distancia de separación necesaria con respecto a estos sistemas conductores externos, se debe realizar una conexión a efectos de compensación de potencial a las distancias correspondientes a las variantes de tendido.
- No está permitido modificar los componentes. Antes del montaje, se debe asegurar que no exista una atmósfera expuesta al riesgo de explosiones en la zona de trabajo.
- En el caso del tendido de un cable HVI light plus en la zona Ex, se aplican las normas de mantenimiento de las distancias de separación.
- Los componentes ofrecidos como parte del sistema HVI light plus se han probado formando un sistema completo. No se permite la combinación con elementos o cualesquier componentes de otros fabricantes.
- La clasificación en zonas Ex de las estructuras correspondientes debe ser realizada por el operador del sistema. Esta clasificación en zonas Ex es obligatoria para el instalador del sistema de protección contra rayos.
- No se permite el tendido del cable HVI light plus en las zonas Ex 0 y 20.
- De acuerdo con las instrucciones de montaje siguientes, se permite el tendido del cable HVI light plus en zonas potencialmente explosivas de la zona Ex 1 (gases, vapores, neblinas) o la zona Ex 21 (polvos).
- Cuando la corriente de rayo fluye a través del cable HVI light plus, se genera un potencial en el revestimiento exterior semiconductor debido a una corriente de desplazamiento capacitiva de baja potencia en puntos alejados de puesta a tierra. Este potencial es menor cuanto más corta es la distancia de los puntos de puesta a tierra respecto del revestimiento semiconductor.
- Cuando se almacenan productos como cereales o harina en silos, o líquidos en edificios, los distintos productos almacenados necesitan diferentes energías de ignición para que tenga lugar una explosión. Para no tener que evaluar las diferentes sustancias peligrosas en función de sus energías de ignición, es necesario cumplir estas normas especiales de instalación.
- El cumplimiento de estas normas de instalación evita con seguridad que se produzcan descargas (chispas) durante el paso de la corriente de rayo a través del cable HVI light plus

PT Instruções de segurança

- Os cabos só podem ser instalados HVI light plus nas zonas Ex 1/21 no âmbito das especificações e condições indicadas nas presentes instruções de instalação.
- Os trabalhos de instalação dos HVI light plus cabos só podem ser efetuados por um especialista qualificado e treinado (especialista em proteção contra raios). Recomendamos que frequente um curso de formação especial sobre os HVI produtos na DEHN (que pode ser encontrado em http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- Estas instruções de instalação para a aplicação especial do HVI light pluscabo em atmosferas potencialmente explosivas são um suplemento às instruções de instalação do HVI light pluscabo, Publicação No. 2119. Os suportes dos cabos estão equipados com parafusos, incluindo o revestimento adesivo para fixar os parafusos. Os parafusos M6 devem ser montados com um binário de aperto de 5 Nm. A unidade suporte pode ser rodada em 90° soltando o parafuso do meio (M8) e deve então ser novamente apertada com um binário de aperto de 10 Nm.
- A capa cinzenta deve ser retirada por baixo de cada suporte condutor para que a capa preta, semi-condutora, possa ser contactada.
- A ligação à terra da braçadeira deve estar em conformidade com a especificação Ex na área Ex.
- Se a ligação do cabo ao HVI light plus sistema de terra estiver localizada na área Ex (zona 2/22), esta braçadeira deve ser protegida contra o auto-desprendimento (por exemplo, art. nº 301 019, 459 200).
- O Sistema Separado de Terminação de Ar incluindo a ponta de terminação e o fecho da extremidade do HVI light plus cabo pode ser posicionado nas zonas Ex 2/22.
- O espaço entre o HVI light plus cabo e a superfície de montagem (telhado ou parede) não deve ser preenchido com detritos. As medidas corretivas são a limpeza da superfície de montagem ou a elevação do HVI light plus cabo a uma altura suficiente.
- O HVI light plus cabo possui uma capa plástica condutora. Se houver a possibilidade de o material da bainha ser atacado (destruição) por gases ou substâncias especiais, o HVI light plus cabo não deve ser utilizado.
- Dentro das zonas Ex, deve ser observada uma ligação equipotencial consistente de proteção contra raios. Os sistemas condutores externos, por exemplo, cabos elétricos, sistemas de tubos, bandejas de cabos, etc., devem ser ligados à bainha semi-condutora do HVI light plus cabo no ponto de proximidade (terminal PA, parte nº 405 222), ou a distância de separação s de acordo com DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), a proteção contra raios parte 3, secção 6.3 deve ser observada.
- Se a distância de separação necessária a estes sistemas condutores externos não puder ser mantida, deve ser realizada uma ligação para efeitos de ligação equipotencial nas distâncias de acordo com as variantes de instalação.
- A modificação dos componentes não é permitida. Antes da montagem, certifique-se de que não existe uma atmosfera explosiva na área de trabalho!
- Ao colocar um HVI light plus cabo numa área Ex, aplicam-se os regulamentos para manter as distâncias de separação.
- Os componentes disponíveis do HVI light plus sistema foram testados como um sistema completo. A mistura com componentes ou quaisquer componentes de outros fabricantes não é permitida.
- A entidade operadora da instalação deve preparar uma classificação Ex-zone da respetiva instalação de construção. Esta classificação de zona Ex é vinculativa para o instalador do sistema de protecção contra raios.
- A colocação do HVI light plus cabo nas zonas Ex 0 e 20 não é permitida.
- Se forem observadas as seguintes instruções de HVI light plus instalação, o cabo pode ser instalado em áreas perigosas da zona Ex 1 (gases, vapores, névoas) ou da zona Ex 21 (poeiras).
- Quando a corrente do raio flui através do HVI light plus cabo, um potencial acumula-se na bainha semicondutora exterior devido a uma corrente de deslocamento capacitivo de baixa potência em pontos de ligação à terra distantes. Este potencial é tanto menor quanto menor for a distância entre os pontos de ligação à terra na capa semicondutora.
- Se substâncias, por exemplo, grãos ou farinha, forem armazenadas em silos ou substâncias líquidas em edifícios, as diferentes substâncias armazenadas requerem diferentes energias de ignição para causar uma explosão. A fim de não ter de avaliar as diferentes substâncias perigosas em termos das suas energias de ignição, é necessário o cumprimento destes regulamentos especiais de instalação.
- Se estas instruções de instalação forem observadas, a ocorrência de descargas (faíscas) é fiavelmente evitada quando a HVI light plus corrente de descargas atmosféricas passa através do cabo.

DK Sikkerhedsanvisninger

- Monteringen af HVI light plus-ledningerne er grundlæggende kun tilladt i Ex-zoner 1/21 inden for rammerne af de retningslinjer og betingelser, der er nævnt i denne monteringsvejledning.
- Arbejdet med monteringen af HVI light plus-ledningerne må kun udføres af kvalificeret, uddannet fagpersonale (specialister inden for lynbeskyttelse). Vi anbefaler, at fagpersonale gennemgår et kursus specifikt vedrørende HVI-produkterne hos DEHN (kan findes under http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- Denne monteringsvejledning til den særlige anvendelse af HVI light plus-ledningen i eksplosionsfarlige områder er et supplement til monteringsvejledningen til HVI light plus-ledningen, publikation nr. 2119. Ledningsholderne er forsynet med skruer inkl. klæbelag til sikring af skruerne. M6-skruerne skal monteres med et tilspændingsmoment på 5 Nm. Holderenheden kan drejes 90° ved at løsne den midterste skrue (M8), og derefter skal den spændes med et tilspændingsmoment på 10 Nm.
- Den grå kappe skal fjernes under hver ledningsholder, så den sorte, halvledende kappe bliver frilagt.
- Klemmeforbindelsen til jordingsanlægget skal svare til Ex-specifikationen i Ex-zonen.
- Hvis HVI light plus-ledningens tilslutning befinder sig på jordingsanlægget i Ex-zone (zone 2/22), skal denne klemmeforbindelse sikres, så den ikke kan arbejde sig løs (f.eks. varenr. 301 019, 459 200)
- Den adskilte lynafledderenhed inkl. lynafledderspidsen og HVI light plus-ledningens endelukning kan placeres i Ex-zonerne 2/22.
- Pladsen mellem HVI light plus-ledningen og monteringsfladen (tag eller væg) må ikke være fyldt med aflejringer. Dette kan afhjælpes ved at rengøre monteringsfladen eller ved at sikre en tilstrækkelig afstandsmontering af HVI light plus-ledningen.
- HVI light plus-ledningen er omgivet af en ledende plastkappe. Hvis der som følge af særlige gasser eller stoffer er mulighed for, at kappens materiale bliver angrebet (ødelægges), må HVI light plus-ledningen ikke anvendes.
- Inden for Ex-zonerne skal der tages hensyn til den konsekvente lynbeskyttelses-potentialudligning. Fremmede, ledende systemer, f.eks. elektriske ledninger, rørsystemer, kabeltrin osv. skal forbindes med HVI light plus-ledningens halvledende kappe (PA-klemme, varenr. 405 222) i nærhedspunktet, eller alternativt skal separationsafstanden overholdes i henhold til DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), lynbeskyttelse del 3, afsnit 6.3.
- Hvis det ikke er muligt at overholde den nødvendige separationsafstand til disse fremmede, ledende systemer, skal der realiseres en tilslutning med henblik på potentialudligningen i afstandene i overensstemmelse med monteringsvarianterne.
- Det er ikke tilladt at foretage ændringer af komponenterne. Inden monteringen skal det sikres, at der ikke er en eksplosiv atmosfære i arbejdsområdet!
- Ved monteringen af en HVI light plus-ledning i Ex-zonen gælder forskrifterne for overholdelse af separationsafstande.
- De komponenter, der fås til HVI light plus-systemet, skal afprøves som samlet system. Det er ikke tilladt at bruge komponenter fra andre producenter.
- Anlægsejeren skal oprette en Ex-zoneinddeling af den pågældende bygning. Denne Ex-zoneinddeling er bindende for installatøren af lynbeskyttelsessystemet.
- Det er ikke tilladt at montere HVI light plus-ledningen i Ex-zonerne 0 og 20.
- Det er tilladt at montere HVI light plus-ledningen i eksplosionsfarlige områder i Ex-zone 1 (gasser, dampe, tåge) eller Ex-zone 21 (støv), under forudsætning af at følgende monteringsanvisning følges.
- Når lynstrømmen strømmer igennem HVI light plus-ledningen, opbygges der et potentiale som følge af en effektsvag, kapacitiv forskydningsstrøm i fjerne jordingspunkter på den udvendige, halvledende kappe. Dette potentiale er ringere, jo kortere afstand der er mellem jordingspunkterne på den halvledende kappe.
- Hvis materialer som korn eller mel opbevares i siloer, eller flydende stoffer opbevares i bygninger, skal de forskellige materialer have forskellige antændelsesenergier for at fremkalde en eksplosion. For ikke at skulle vurdere de forskellige, farlige stoffer med hensyn til deres antændelsesenergier, er det nødvendigt at følge disse særlige monteringsforskrifter.
- Overholdes disse monteringsforskrifter forhindres det, at der opstår afladninger (gnistdannelser) ved lynstrømsgennemgang gennem HVI light plus-ledningen.

SE Säkerhetsanvisningar

- Montering av HVI light plus-ledningarna är endast tillåten inom ramen för de angivna instruktionerna och villkoren i Ex-zoner 1/21 i denna monteringsanvisning.
- Monteringsarbeten för montering av HVI light plus-ledningarna får endast utföras av kvalificerad, utbildad och behörig personal (behörig åskskyddsinstallatör). Vi rekommenderar att genomföra en särskild utbildning för HVI-produkterna hos DEHN (finns under http://www.-dehn.de/de/dehnacademy).
- Denna monteringsanvisning för den särskilda användningen av HVI light plus-ledningen inom explosionsfarliga områden är en komplettering till monteringsanvisning för HVI light plus-ledningen, publicering nr. 2119. Ledningshållaren är utrustad med skruvar inkl. limskikt för skruvsäkring. Skruvarna M6 skall monteras med ett åtdragningsmoment på 5 Nm. Hållarenheten kan vridas 90° genom att lossa den mittersta skruven (M8) och sedan spännas igen med ett åtdragningsmoment på 10 Nm.
- Det grå höljet under varje ledningshållare skall tas bort så att kontakt kan uppstå till det svarta halvledande höljet.
- Klämanslutningen i jordningsanläggnigen måste motsvara Ex-specifikationen inom Ex-området.
- Denna klämanslutning skall genomföras säkrad mot att självständigt lossna (t.ex. Art.-nr. 301 019, 459 200) om anslutningen av HVI light plus-ledningen i jordningsanläggningen befinner sig inom Ex-området (zon 2/22).
- Separata åskledarsystem inklusive spetsen och kabeltätningsänden för HVI light plus-ledningen kan positioneras inom Ex-zonerna 2/22.
- Utrymmet mellan HVI light plus-ledningen och monteringsytan (tak eller vägg) får inte vara fyllt med avlagringar. Rengöring av monteringsytan eller tillräckligt hög placering av HVI light plus-ledningen är lämpliga åtgärder.
- HVI light plus-ledningen har ett ledande plasthölje. HVI light plus-ledningen får inte användas när risk föreligger att höljets material angrips (förstörs) av speciella gaser eller ämnen.
- Konsekvens potentialutjämning för åskskyddet skall beaktas inom Ex-zonerna. Externa, ledande system, t.ex. elektriska ledningar, rörsystem, kabelhållarsystem osv. måste anslutas till anslutningspunkten med det halvledande höljet på HVI light plus-ledningen (PA-klämma, Art.-nr. 405 222) eller måste ett avstånd s enligt DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), åskskydd del 3, avsnitt 6.3 hållas.
- En anslutning med syfte att säkerställa potentialutjämning med avstånd enligt dragningsvarianten måste realiseras om ett nödvändigt avstånd inte kan hållas till dessa externa ledande system.
- Det är inte tillåtet att förändra komponenterna. Säkerställ att ingen explosionsfarlig atmosfär föreligger i arbetsområdet innan monteringen påbörjas!
- Föreskrifter för att hålla avstånd inom Ex-områden gäller vid dragning av en HVI light plus-ledning.
- Tillgängliga komponenter i HVI light plus-systemet är kontrollerade i egenskap av ett komplett system. En kombination av komponenter eller vissa komponenter från andra tillverkare är inte tillåten.
- En indelning för Ex-zoner inom respektive byggnadsanläggning skall sammanställas av anläggningens maskinägare. Denna indelning av Ex-zoner är bindande för åskskyddssystemets installatör.
- En dragning av HVI light plus-ledningen inom Ex-zonerna 0 och 20 är inte tillåten.
- Dragningen av HVI light plus-ledningen inom explosionsfarliga områden enligt Ex-zon 1 (gaser, ångor, dimma) eller Ex-zon 21 (damm) är tillåten under förutsättning av nedanstående monteringsanvisning beaktas.
- En potential uppstår på det yttre halvledande höljet när blixten träffar genom HVI light plus-ledningen till följd av ett effektlöst kapacitivt flöde i jordningspunkter som ligger längre bort. Denna potential är lägre ju kortare avståndet för jordningspunkterna på det halvledande skyddet är.
- Om olika material, t.ex. spannmål eller mjöl i silon eller flytande ämnen förvaras i byggnader, behöver de olika lagrade ämnena olika tändenergier för att förorsaka en explosion. Dessa särskilda installationsföreskrifter måste följas för att inte behöva bedöma olika farliga material vad gäller deras tändenergi.
- Förekomsten av urladdningar (gnistor) förhindras på ett säkert sättvid en genomgående blixt genom HVI light plus-ledningen under förutsättning att denna installationsföreskrift beaktas.

FI Turvaohjeet

- HVI light plus -kaapelien asennuksessa Ex-vyöhykkeille 1/21 on noudatettava tässä asennusohjeessa annettuja ohjeita ja määräyksiä.
- HVI light plus -kaapelit saa asentaa vain hyväksytty ja koulutettu ammattihenkilökunta (salamasuojaukseen erikoistunut henkilökunta). Suosittelemme osallistumaan DEHNin järjestämään HVI-tuotekoulutukseen (http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- Tämä HVI light plus -kaapelien asentamista räjähdysvaarallisiin tiloihin koskeva ohje täydentää HVI light plus -kaapelien asennusohjetta Publication No. 2119. Kaapelipidikkeissä on ruuvit ja liimapinta, jotta ruuvit pysyvät paikoillaan. M6-ruuvit kiinnitetään käyttämällä viiden newtonmetrin kiristysmomenttia. Pidikettä voidaan kääntää 90 astetta avaamalla keskimmäistä ruuvia (M8), joka kiristetään kääntämisen jälkeen 10 Nm:n kiristysmomentilla.
- Harmaa vaippa on poistettava jokaisen kaapelipidikkeen alaosasta, jotta mustaan, puolijohtavaan vaippaan voidaan muodostaa kosketus.
- Maadoitusjärjestelmän puristusliitoksen on Ex-tilassa vastattava Ex-määräyksiä.
- Jos HVI light plus -kaapeli liitetään maadoitusjärjestelmään Ex-tilassa (tila 2/22), on puristusliitos varmistettava siten, että se ei pääse löystymään itsestään (esim. tuotenro 301 019, 459 200)
- Erillinen sieppausjärjestelmä sekä HVI light plus -kaapelin sieppauskärki ja päätemuhvi voidaan sijoittaa Ex-vyöhykkeille 2/22.
- HVI light plus -kaapelin ja asennuspinnan (katto tai seinä) välissä ei saa olla kerrostumia. Jos kerrostumia on, asennuspinta on puhdistettava tai on käytettävä riittävän korkeaa HVI light plus -kaapelin tukirakennetta.
- HVI light plus -kaapelissa on sähköä johtava muovivaippa. Mikäli kaasut tai muut aineet voivat syövyttää vaippamateriaalia, HVI light plus -kaapelia ei saa käyttää.
- Ex-tiloissa on otettava huomioon vastaava salamasuojauksen potentiaalintasaus. Vieraat, sähköä johtavat järjestelmät, kuten sähköjohdot, putkijärjestelmät ja kaapelihyllyt, on liitettävä HVI light plus -kaapelin puolijohtavan vaipan lähestymiskohtaan (PA-liitin, tuotenro 405 222) tai vaihtoehtoisesti on noudatettava standardin DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), salamasuojauksen osan 3, luvun 6.3 mukaista erotusväliä.
- Jos tarvittavaa erotusväliä näihin vieraisiin, sähköä johtaviin järjestelmiin ei voida noudattaa, liitos on tehtävä potentiaalintasausta varten asennusversioiden etäisyyksien mukaisesti.
- Osiin ei saa tehdä muutoksia. Ennen asennusta on varmistettava, että työskentelyalueella ei esiinny räjähdysvaarallista ilmaseosta.
- HVI light plus -kaapelin asennuksessa Ex-tilaan on noudatettava erotusvälejä koskevia ohjeita.
- HVI light plus -järjestelmän komponentit on tarkistettu kokonaisjärjestelmänä. Järjestelmässä ei saa käyttää toisen valmistajan osia eikä komponentteja.
- Järjestelmän omistajan on määritettävä kulloisenkin rakenneryhmän laitteen Ex-tilaluokka. Salamasuojausjärjestelmän asentajan on noudatettava Ex-tilaluokkia koskevia vaatimuksia.
- HVI light plus -kaapelia ei asentaa Ex-vyöhykkeille 0 ja 20.
- HVI light plus -kaapelin saa asentaa seuraavan asennusohjeen mukaisesti Ex-vyöhykkeen 1 (kaasut, höyryt ja sumu) tai Ex-vyöhykkeen 21 (pölyt) räjähdysvaarallisiin tiloihin.
- Kun salamavirta kulkee HVI light plus -kaapelin läpi, ulomman puolijohtavan vaipan etämaadoituspisteissä muodostuu jännitettä pienitehoisen kapasitiivisen siirtovirran takia. Tämä jännite on sitä pienempi, mitä lyhyempi on puolijohtavan vaipan maadoituspisteiden etäisyys.
- Jos siiloissa varastoidaan esimerkiksi viljaa tai jauhoja tai jos rakennuksissa varastoidaan nestemäisiä aineita, varastossa olevat aineet vaativat eri syttymisenergioita, jotta ne voivat aiheuttaa räjähdyksen. Näitä asennusohjeita on noudatettava, jotta erilaisten vaarallisten aineiden syttymisenergioita ei tarvitse arvioida erikseen.
- Näitä asennusohjeita noudattamalla voidaan turvallisesti estää räjähdysten (kipinöiden) syntyminen, kun salamavirta kulkee HVI light plus -kaapelin läpi.

GR Υποδείξεις ασφαλείας

- Η συναρμολόγηση των αγωγών HVI light plus επιτρέπεται βασικά μόνο στο πλαίσιο των προδιαγραφών και συνθηκών σε εκρηκτικές ζώνες 1/21 που καθορίζονται στις παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης.
- Οι εργασίες συναρμολόγησης για την τοποθέτηση των αγωγών HVI light plus επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό (ειδικοί στην αντικεραυνική προστασία). Συνιστούμε να πραγματοποιείται ειδική εκπαίδευση για τα προϊόντα HVI στην DEHN (διεύθυνση http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- Οι παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης για την ειδική εφαρμογή του αγωγού HVI light plus σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης αποτελούν συμπλήρωμα των οδηγιών συναρμολόγησης του αγωγού HVI light plus, Δημοσίευση Αρ. 2119. Τα στηρίγματα αγωγών είναι εξοπλισμένα με βίδες που περιλαμβάνουν αυτοκόλλητη επίστρωση για τη στερέωση των βιδών. Οι βίδες M6 πρέπει να τοποθετούνται με ροπή σύσφιξης 5 Nm. Η μονάδα συγκράτησης μπορεί να περιστραφεί κατά 90° χαλαρώνοντας τη μεσαία βίδα (M8) και στη συνέχεια πρέπει να σφίξει ξανά με ροπή σύσφιξης 10 Nm.
- Το γκρι περίβλημα πρέπει να αφαιρεθεί κάτω από κάθε στήριγμα αγωγού, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει σε επαφή το μαύρο, ημιαγώγιμο περίβλημα.
- Η σύνδεση ακροδεκτών στο σύστημα γείωσης πρέπει να συμμορφώνεται με την προδιαγραφή αντιεκρηκτικής προστασίας στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης.
- Εάν ο αγωγός HVI light plus είναι συνδεδεμένος στο σύστημα γείωσης στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης (ζώνη 2/22), αυτή η σύνδεση ακροδεκτών πρέπει να ασφαλίζεται ώστε να μην είναι χαλαρή (π.χ. Κωδ. πρ. 301 019, 459 200)
- Το χωριστό σύστημα ανάσχεσης, συμπεριλαμβανομένου του άκρου ανάσχεσης και του πώματος άκρου του αγωγού HVI light plus, μπορεί να τοποθετηθεί στις ζώνες Ex 2/22.
- Ο χώρος μεταξύ του αγωγού HVI light plus και της επιφάνειας συναρμολόγησης (οροφή ή τοίχος) δεν επιτρέπεται να γεμίζει με επικαθίσεις. Στα διορθωτικά μέτρα περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφάνειας συναρμολόγησης ή μια αρκετά υψηλή στερέωση με διάκενο του αγωγού HVI light plus.
- Ο αγωγός HVI light plus διαθέτει ένα αγώγιμο πλαστικό περίβλημα. Ο αγωγός HVI light plus δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εάν ειδικά αέρια ή ουσίες μπορούν να προσβάλλουν το υλικό του περιβλήματος (καταστροφή).
- Πρέπει να τηρείται σταθερή ισοδυναμική σύνδεση αντικεραυνικής προστασίας εντός των ζωνών Ex. Εξωτερικά, αγώγιμα συστήματα, π.χ. ηλεκτρικές γραμμές, συστήματα σωληνώσεων, ράφια καλωδίων κ.λπ., πρέπει να συνδέονται με το ημιαγώγιμο περίβλημα του αγωγού HVI light plus στο σημείο εγγύτητας (σφιγκτήρας PA, Κωδ. πρ. 405 222) ή πρέπει να τηρείται η απόσταση διαχωρισμού s σύμφωνα με το DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Αντικεραυνική προστασία Μέρος 3, Ενότητα 6.3.
- Εάν δεν μπορεί να τηρηθεί η απαραίτητη απόσταση διαχωρισμού από αυτά τα εξωτερικά, αγώγιμα συστήματα, πρέπει να εφαρμόζεται μια σύνδεση για την ισοδυναμική σύνδεση στις αποστάσεις σύμφωνα με τις παραλλαγές τοποθέτησης.
- Δεν επιτρέπεται τροποποίηση των εξαρτημάτων. Πριν από τη συναρμολόγηση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εκρήξιμη ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας!
- Κατά την τοποθέτηση ενός αγωγού HVI light plus σε περιοχή με κίνδυνο έκρηξης, ισχύουν οι κανονισμοί για την τήρηση των αποστάσεων διαχωρισμού.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος HVI light plus έχουν δοκιμαστεί ως ένα πλήρες σύστημα. Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη με εξαρτήματα ή στοιχεία άλλων κατασκευαστών.
- Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης πρέπει να δημιουργήσει μια ταξινόμηση των ζωνών Ex για το αντίστοιχο δομικό σύστημα. Αυτή η ταξινόμηση ζωνών Ex είναι δεσμευτική για τον υπεύθυνο εγκατάστασης του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.
- Η τοποθέτηση του αγωγού HVI light plus στις ζώνες Ex 0 και 20 δεν επιτρέπεται.
- Η εγκατάσταση του αγωγού HVI light plus σε δυνητικά εκρηκτικές περιοχές της ζώνης Ex 1 (αέρια, ατμοί, ομίχλη) ή της ζώνης Ex 21 (σκόνες) επιτρέπεται, εάν τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες συναρμολόγησης.
- Όταν το κεραυνικό ρεύμα ρέει μέσω του αγωγού HVI light plus, ένα δυναμικό συσσωρεύεται στο εξωτερικό, ημιαγώγιμο περίβλημα λόγω ενός χωρητικού ρεύματος μετατόπισης χαμηλής ισχύος σε απομακρυσμένα σημεία γείωσης. Αυτό το δυναμικό είναι χαμηλότερο, όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων γείωσης στο ημιαγώγιμο περίβλημα.
- Εάν ουσίες, όπως σιτηρά ή αλεύρι, αποθηκεύονται σε σιλό ή υγρές ουσίες σε κτίρια, οι διαφορετικές αποθηκευμένες ουσίες απαιτούν διαφορετικές ενέργειες ανάφλεξης για να προκαλέσουν έκρηξη. Για να μην χρειάζεται αξιολόγηση των διαφόρων επικίνδυνων ουσιών σε σχέση με την ενέργεια ανάφλεξής τους, είναι απαραίτητη η τήρηση αυτών των ειδικών κανονισμών εγκατάστασης.
- Εάν τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί εγκατάστασης, η εμφάνιση εκκενώσεων (σχηματισμός σπινθήρων) αποτρέπεται αξιόπιστα, όταν ρεύμα κεραυνού διέρχεται από τον αγωγό HVI light plus.

PL Uwagi dot. bezpieczeństwa

- Montaż przewodów HVI light plus jest zasadniczo dozwolony tylko w ramach specyfikacji i warunków w strefach zagrożenia wybuchem Ex 1/21 określonych w niniejszej instrukcji montażu.
- Prace montażowe związane z układaniem przewodów HVI light plus mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany, przeszkolony personel specjalistyczny (specjalista ds. ochrony odgromowej). Zalecamy przeprowadzenie specjalnego szkolenia na temat produktów firmy DEHN HVI (dostępne na stronie http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- Niniejsza instrukcja montażu dotycząca specjalnego zastosowania przewodu HVI light plus w przestrzeniach zagrożonych wybuchem stanowi uzupełnienie instrukcji montażu przewodu HVI light plus, publikacja nr 2119. Uchwyty przewodu są wyposażone w śruby z powłoką klejącą do zabezpieczania śrub. Moment dokręcenia dla śrub M6 podczas montażu wynosi 5 Nm. Element mocujący można obrócić o 90° przez poluzowanie środkowej śruby (M8), a następnie ponowne dokręcenie z momentem dokręcania 10 Nm.
- Pod każdym uchwytem przewodu należy usunąć szary płaszcz, aby możliwy był kontakt z czarnym, półprzewodzącym płaszczem.
- Zaciski łączące z systemem uziemiającym muszą być zgodne ze specyfikacją Ex w strefach zagrożonych wybuchem.
- Jeżeli przewód HVI light plus jest podłączony do systemu uziemiającego w strefie zagrożonej wybuchem (strefa 2/22), to zaciski łączące muszą być zabezpieczone przed poluzowaniem (np. nr art. 301 019, 459 200)
- Odseparowane systemy zwodów wraz z iglicą odgromową i końcówkami przyłączeniowymi przewodu HVI light plus można umieścić w strefach zagrożenia wybuchem Ex 2/22.
- Przestrzeń między przewodem HVI light plus a powierzchnią montażową (dachem lub ścianą) nie może być wypełniona osadami. Środki zaradcze obejmują czyszczenie powierzchni montażowej lub ułożenie przewodu HVI light plus na wspornikach o odpowiedniej wysokości.
- Przewód HVI light plus posiada przewodzący płaszcz z tworzywa sztucznego. Przewód HVI light plus nie może być stosowany, jeśli specjalne gazy lub substancje mogą uszkodzić (zniszczenie) materiał, z którego jest wykonany płaszcz.
- W strefach zagrożonych wybuchem należy konsekwentnie stosować piorunowe połączenia wyrównawcze. Zewnętrzne systemy przewodzące, np. przewody elektryczne, systemy rurowe, korytka kablowe, itp. muszą być połączone z półprzewodzącym płaszczem HVI light plus w punkcie kontaktowym (zacisk wyrównawczy, nr art. 405 222) lub należy zachować odstęp separujący zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), ochrona odgromowa część 3, rozdział 6.3.
- Jeżeli nie można zachować niezbędnego odstępu separującego od zewnętrznych systemów przewodzących, należy wykonać połączenie w celu wyrównania potencjałów w odległościach zgodnych z wariantami ułożenia.
- Modyfikacje komponentów nie są dozwolone. Przed montażem należy upewnić się, że w obszarze roboczym nie panuje atmosfera wybuchowa!
- Podczas układania przewodu HVI light plus w strefie zagrożenia wybuchem obowiązują przepisy dotyczące zachowania odstępów separujących.
- Dostępne komponenty systemu HVI light plus zostały przetestowane jako pełen system. Łączenie z elementami lub jakimikolwiek komponentami innych producentów jest niedozwolone.
- Operator systemu musi przygotować klasyfikację na strefy zagrożone wybuchem dla danej konstrukcji budowlanej. Ta klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem jest wiążąca dla instalatora systemu ochrony odgromowej.
- Układanie przewodów HVI light plus w strefach zagrożenia wybuchem kat. 0 i 20 jest niedozwolone!
- Montaż przewodu HVI light plus w strefach zagrożonych wybuchem kat. Ex 1 (gazy, opary, mgła) lub strefach kat. Ex 21 (pył) jest dozwolony pod warunkiem przestrzegania poniższych instrukcji montażu.
- Gdy prąd piorunowy przepływa przez przewód HVI light plus po zewnętrznym, półprzewodzącym płaszczu powstaje potencjał wynikający z pojemnościowego prądu o niskiej mocy na oddalonych punktach połączenia uziemienia. Potencjał ten jest tym niższy, im mniejsza jest odległość między punktami połączenia uziemienia na płaszczu półprzewodzącym.
- Jeśli w silosach lub w budynkach magazynowane są substancje np. zboże, mąka lub substancje płynne, należy pamiętać, że każda z nich charakteryzuje się różną energią zapłonu, która powoduje wybuch. Aby nie było konieczne ocenianie różnych niebezpiecznych substancji pod kątem ich energii zapłonu, konieczne jest przestrzeganie tych specjalnych instrukcji dot. instalacji.
- Przestrzeganie tych instrukcji dot. instalacji pozwala skutecznie zapobiegać występowaniu wyładowań (iskier) podczas przepływu prądu piorunowego przez przewód HVI light plus.

CZ Bezpečnostní pokyny

- Instalace vodičů HVI light plus je v zásadě přípustná v Ex zónách 1/21 pouze v rámci specifikací a podmínek uvedených v tomto montážním návodu.
- Montážní práce související s pokládáním vodičů HVI light plus smí provádět pouze kvalifikovaný, vyškolený odborný personál (odborníci v oboru ochrany před bleskem). Doporučujeme absolvovat speciální školení o produktech HVI u společnosti DEHN (naleznete na http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- Tento montážní návod pro speciální použití vodiče HVI light plus v prostředí s nebezpečím výbuchu je doplňkem k montážnímu návodu pro vodič HVI light plus, publikace č. 2119. Držáky vodičů jsou vybaveny šrouby včetně lepicí vrstvy pro jejich zajištění. Šrouby M6 musí být utaženy utahovacím momentem 5 Nm. Držák lze otočit o 90° povolením prostředního šroubu (M8) a poté je nutné jej znovu utáhnout utahovacím momentem 10 Nm.
- Šedý plášť musí být odstraněn zpod každého držáku vodiče, aby bylo možné kontaktovat černý, polovodivý plášť.
- Svorkové připojení k uzemňovací soustavě musí odpovídat specifikaci Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Pokud se připojení vodiče HVI light plus k uzemňovací soustavě nachází v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2/22), musí být svorkové připojení zajištěno proti samovolnému uvolnění (např. obj. č. 301 019, 459 200).
- Oddálené jímací zařízení včetně jímacího hrotu a koncovky vodiče HVI light plus lze umístit v Ex zónách 2/22.
- Prostor mezi vodičem HVI light plus a montážní plochou (střechou nebo stěnou) nesmí být zanesen usazeninami. Nápravná opatření spočívají v očištění montážní plochy nebo v dostatečném odstupu vodiče HVI light plus.
- Vodič HVI light plus má vodivý plastový plášť. Pokud hrozí riziko poškození (zničení) materiálu pláště vlivem speciálních plynů nebo látek, nesmí být vodič HVI light plus použit.
- V Ex zónách musí být dodrženo soustavné vyrovnání potenciálů ochrany před bleskem. Externí vodivé systémy, např. elektrické vodiče, potrubní systémy, kabelové nosné systémy atd. musí být připojeny k polovodivému plášti vodiče HVI light plus v místě kontaktu (PA svorka, obj. č. 405 222), nebo musí být dodržena dostatečná vzdálenost s podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), ochrana před bleskem, část 3, odstavec 6.3.
- Pokud nelze od těchto externích vodivých systémů dodržet potřebnou dostatečnou vzdálenost, musí být provedeno připojení pro účely vyrovnání potenciálů ve vzdálenostech odpovídajících variantám položení.
- Změna dílů není přípustná. Před montáží se ujistěte, že v pracovním prostoru není explozivní atmosféra!
- Při pokládání vodiče HVI light plus v prostředí s nebezpečím výbuchu platí předpisy pro dodržování dostatečných vzdáleností.
- Dostupné komponenty systému HVI light plus byly testovány jako celek. Není povoleno kombinování s díly nebo jakýmikoliv komponenty od jiných výrobců.
- Provozovatel zařízení musí vypracovat klasifikaci Ex zón příslušné stavby. Tato klasifikace Ex zón je pro instalátora systému ochrany před bleskem závazná.
- Pokládání vodiče HVI light plus v Ex zónách 0 a 20 není povoleno.
- Vodič HVI light plus lze při dodržení níže uvedených montážních pokynů instalovat v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 (plyny, páry, mlhy) nebo 21 (prachové částice).
- Při průtoku bleskového proudu vodičem HVI light plus vzniká, z důvodu slabého kapacitního posuvného proudu vzdálených zemničů, na vnějším polovodivém plášti potenciál. Tento potenciál je tím menší, čím kratší je rozestup mezi zemniči na polovodivém plášti.
- Různé skladované látky, např. obilí nebo mouka v silech, případně kapalné látky v budovách, potřebují rozdílné zápalné energie, které mohou zapříčinit výbuch. Aby nebylo nutné posuzovat různé nebezpečné látky z hlediska jejich zápalných energií, je třeba dodržovat tyto speciální montážní pokyny.
- Při dodržení těchto montážních pokynů je spolehlivě zabráněno vzniku výbojů (jiskření) při průchodu bleskového proudu vodičem HVI light plus.

TR Güvenlik bilgileri

- HVI light plus hatlarının montajına prensip olarak sadece bu montaj kılavuzunda belirtilen 1/21 EX bölgelerine yönelik bilgiler ve koşullar uyarınca izin verilmektedir.
- HVI light plus hatlarının döşenmesi için montaj çalışmaları sadece kalifiye, eğitimli uzman personel (Paratoner uzmanı) tarafından gerçekleştirilmelidir. DEHN'de HVI ürünlerine dair özel bir eğitimin alınmasını (Bilgi için: http://www.dehn.de/de/dehnacademy) tavsiye ediyoruz.
- HVI light plus hattının patlama tehlikesi olan bölgelerdeki özel uygulamalarına yönelik bu montaj kılavuzu, HVI light plus hattının Yayım No. 2119 montaj kılavuzunun tamamlayıcı bir ekidir. Hat tutucular, vidalama emniyeti için yapıştırıcı kaplaması da dahil vidalar ile donatılmıştır. M6 vidaları 5 Nm'lik sıkma torkuyla monte edilmelidir. Tutucu birimi, orta vidanın (M8) sökülmesiyle 90° döndürülebilir olup akabinde 10 Nm'lik sıkma torkuyla tekrar sıkılmalıdır.
- Siyah, yarı iletken kılıfın kontaklanabilmesi için her hat tutucunun altındaki gri kılıf çıkarılmalıdır.
- Topraklama tertibatına takılan sıkıştırmalı bağlantı Ex bölgesinde Ex spesifikasyonuna uygun olmalıdır.
- HVI light plus hattının topraklama tertibatına bağlantısı Ex bölgesinde (Bölge 2/22) bulunuyorsa bu sıkıştırmalı bağlantı kendiliğinden çözülmeye karşı emniyete alınmış şekilde olmalıdır (örn. Ürün No. 301 019, 459 200)
- Yakalama ucu dahil ayrı yakalama tertibatı ve HVI light plus hattı kablosunun ayrı yakalama tertibatı 2/22 Ex bölgelerinde konumlandırılabilir.
- HVI light plus hattı ve montaj yüzeyi (Çatı veya tavan) arasındaki boşluk birikintilerle dolu olmamalıdır. Yardımcı tedbirler montaj yüzeyinin temizlenmesi veya HVI light plus hattının yeterli yüksekliğe sahip destekler ile kaldırılmasıdır.
- HVI light plus hattı, iletken bir plastik kılıfa sahiptir. Özel gazlar veya maddeler nedeniyle kılıf malzemesinin olumsuz etkilenme (tahrip olma) ihtimali varsa HVI light plus hattı kullanılmamalıdır.
- Ex bölgeleri dahilinde uygun yıldırımdan koruma eş potansiyel sistemi dikkate alınmalıdır. Harici, iletken sistemler, örn. elektrikli hatlar, boru sistemleri, kablo kablo tavaları vb., yaklaşma noktasında HVI light plus hattının yarı iletken kılıfına bağlanmalıdır (EP klemensi, Ürün No. 405 222) veya DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Yıldırım Koruması Bölüm 3, Alt Bölüm 6.3 uyarınca s Ayırma Mesafesi'ne uyulmalıdır.
- Bu harici, iletken sistemler için gerekli ayırma mesafesine bağlı kalınamazsa döşeme varyantlarına uygun olarak mesafelere eş potansiyel amacıyla bir bağlantı oluşturulmalıdır.
- Yapı parçalarının değiştirilmesine izin verilmez. Montajdan önce çalışma bölgesinde patlayıcı bir atmosferin hakim olmadığından emin olunmalıdır!
- Ex bölgesinde bir HVI light plus hattının döşenmesinde ayırma mesafelerine bağlı kalma hakkındaki mevzuatlar geçerlidir.
- HVI light plus sisteminin temin edilebilen bileşenleri komple sistem olarak kontrol edilmiştir. Farklı üreticilere ait yapı parçalarının veya herhangi farklı bileşenlerinin birlikte kullanılmasına izin verilmez.
- İlgili yapısal sistemin bir Ex bölgesi sınıflandırması sistem işletmecisi tarafından oluşturulmalıdır. Bu Ex Bölgesi sınıflandırması yıldırım koruma sisteminin kurucusu için bağlayıcıdır.
- HVI light plus hattının 0 ve 20 Ex bölgelerinde döşenmesine izin verilmez!
- Aşağıdaki montaj kılavuzu dikkate alındığında HVI light plus hattının Ex Bölgesi 1 (gazlar, buharlar, sisler) veya Ex Bölgesi 21'in (tozlar) patlama tehlikesi bulunan bölgelerine döşenmesine izin verilir.
- Yıldırım akımının HVI light plus hattından geçmesinde uzak topraklama noktalarında düşük güçlü kapasitif sürülme akımı nedeniyle dış yarı iletken kılıfta bir potansiyel oluşur. Yarı iletken kılıf üzerindeki topraklama noktalarının mesafesi ne kadar kısa olursa bu potansiyel o kadar düşük olur.
- Tahıl veya un gibi maddeler silolarda veya sıvı maddeler binalarda depolanıyorsa çeşitli depo malzemeleri bir patlamaya neden olmak için farklı ateşleme enerjileri gerektirir. Farklı tehlikeli maddeleri ateşleme enerjilerine göre değerlendirmek zorunda kalmamak için bu özel kurulum mevzuatlarına bağlı kalmak gerekir.
- Bu kurulum mevzuatına bağlı kalındığında HVI light plus hattından yıldırım akımı geçtiğinde deşarjlar (kıvılcım oluşumu) güvenli şekilde önlenir.

RU Указания по технике безопасности

- Токоотводы HVI light plus в целом разрешается монтировать во взрывоопасных зонах класса 1/21 только с соблюдением требований и условий, перечисленных в настоящем руководстве по монтажу.
- Монтажные работы по прокладке токоотводов HVI light plus могут выполнять только квалифицированные, прошедшие обучение специалисты (специалисты по молниезащите). Мы рекомендуем провести специальный курс обучения по продукции серии HVI, организуемый компанией DEHN (необходимую информацию можно найти на сайте: http://www.dehn.de/de/dehnacademy).
- Настоящее руководство по монтажу для особого случая применения токоотвода HVI light plus во взрывоопасных зонах является дополнением к руководству по монтажу токоотвода HVI light plus, номер публикации: 2119. Держатели проводника оснащены винтами, включая клеевое покрытие для фиксации винтов. Винты M6 следует крепить с моментом затяжки 5 Нм. Держатель можно повернуть на 90°, открутив средний винт (M8). После этого винт нужно снова закрепить с моментом затяжки 10 Нм.
- Необходимо удалить серую оболочку под каждым держателем проводника, чтобы обеспечить возможность контакта с черной полупроводящей оболочкой.
- Клеммное соединение с системой заземления во взрывоопасной зоне должно соответствовать спецификации взрывозащищенного оборудования.
- Если соединение токоотвода HVI light plus с системой заземления находится во взрывоопасной зоне (класс 2/22), данное клеммное соединение должно иметь защиту от саморазвинчивания (например, арт. № 301 019, 459 200).
- Изолированный молниеприемник с молниеприемным наконечником и зоной концевой заделки токоотвода HVI light plus можно размещать во взрывоопасных зонах класса 2/22.
- Пространство между токоотводом HVI light plus и поверхностью монтажа (крыша или стена) не должно быть заполнено отложениями. Для решения данной проблемы можно очистить монтажную поверхность или использовать достаточно высокую опорную конструкцию для токоотвода HVI light plus.
- Токоотвод HVI light plus имеет проводящую полимерную оболочку. Если в результате воздействия особых газов или веществ возникает риск разрушения материала оболочки, токоотвод HVI light plus не допускается к применению.
- Внутри взрывоопасных зон необходимо обеспечить последовательное молниезащитное уравнивание потенциалов. Проводящие системы сторонних производителей, например, электрические провода, системы трубопроводов, поддерживающие конструкции для кабелей и т. д., нужно соединить в точке приближения с полупроводящей оболочкой токоотвода HVI light plus (клемма для подключения к системе уравнивания потенциалов, арт. № 405 222) либо следует соблюдать безопасное расстояние s согласно разделу 6.3 части 3 стандарта DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) «Молниезащита».
- Если невозможно обеспечить соблюдение необходимого безопасного расстояния до указанных проводящих систем сторонних производителей, нужно выполнить соединение для уравнивания потенциалов с соблюдением интервалов, соответствующих вариантам прокладки.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию компонентов. Перед монтажом следует убедиться в отсутствии взрывоопасной атмосферы в рабочей зоне!
- При прокладке токоотвода HVI light plus во взрывоопасной зоне действуют предписания, касающиеся соблюдения безопасных расстояний.
- Поставляемые компоненты системы HVI light plus проверены в составе комплектной установки. Не допускается комбинирование с любыми деталями или компонентами других производителей.
- Эксплуатирующая организация должна провести классификацию взрывоопасных зон на соответствующем строительном объекте. Специалист по монтажу систем молниезащиты обязан учитывать данную классификацию.
- Запрещена прокладка токоотвода HVI light plus во взрывоопасных зонах классов 0 и 20.
- При условии соблюдения требований приведенной ниже инструкции по монтажу допускается прокладка токоотвода HVI light plus во взрывоопасных зонах класса 1 (газы, пары, туман) или 21 (пыль).
- При прохождении импульсных токов молнии по токоотводу HVI light plus под воздействием маломощного емкостного тока смещения в удаленных точках заземления на внешней полупроводящей оболочке образуется потенциал. Чем меньше расстояние между точками заземления на полупроводящей оболочке, тем ниже данный потенциал.
- При хранении, например, зерна или муки в бункерах или жидких веществ в зданиях для взрыва различным видам складируемых материалов требуется разная энергия воспламенения. Чтобы не пришлось проводить классификацию различных опасных материалов по их энергии воспламенения, необходимо соблюдать данные специальные инструкции по установке.
- Соблюдение данных инструкций по установке помогает надежно предотвратить разряды (образование искр) в случае прохождения импульсных токов молнии по токоотводу HVI light plus.

HU Biztonsági előírások


- A HVI light plus vezetékek alapvetően csak a jelen szerelési útmutatóban megadott előírások és feltételek keretében, az 1/21 robbanásveszélyes zónában szerelhetők.
- A HVI light plus vezetékek fektetéséhez a szerelési munkálatokat csak szakképzett szakember (villámvédelmi szakember) végezheti. Javasoljuk speciális tanfolyam elvégzését a HVI termékről a DEHN cégnél (megtalálható a http://www.dehn.de/de/dehnacademy címen).
- Ez a HVI light plus vezeték speciális, robbanásveszélyes területen alkalmazására vonatkozó szerelési útmutató a HVI light plus vezeték, Publication No. 2119 szerelési útmutatójának kiegészítése. A vezetéktartókon ragasztóbevonatú csavarok biztosítják a csavarokat. Az M6 csavarokat szerelje 5 Nm meghúzási nyomatékkal. A tartóegység a középső csavar (M8) meglazításával 90°-kal elfordítható, majd 10 Nm meghúzási nyomatékkal újra meg kell húzni.
- Távolítsa el a szürke köpenyt mindegyik vezetéktartó alatt, hogy a fekete, félig vezető köpeny kapcsolódhasson.
- A földelőrendszer szorítócsatlakozása robbanásveszélyes térben feleljen meg a robbanásveszélyes térre érvényes specifikációnak.
- Ha a HVI light plus vezeték földelőrendszerre csatlakozása robbanásveszélyes térben (2/22 zóna) található, akkor ezt a szorítócsatlakozást önlazulás ellen biztosítva kell kivitelezni (pl. 301 019, 459 200 cikkszám).
- A HVI light plus vezeték elszigetelt fogóberendezése, beleértve a felfogó csúcsot és a kábelvégelzárót a 2/22 robbanásveszélyes zónákban helyezhető el.
- A HVI light plus vezeték és a szerelési felület (tető vagy fal) közötti teret nem szabad lerakódásokkal megtölteni. Megoldás lehet a szerelési felület megtisztítása, vagy a HVI light plus vezeték elegendően magas állványra helyezése.
- A HVI light plus vezetéknek vezetőképes műanyag köpenye van. Ha különleges gázok vagy anyagok megtámadhatják a köpeny nyersanyagát (roncsolás), akkor a HVI light plus vezeték nem alkalmazható.
- A robbanásveszélyes zónákon belül ügyeljen a következetes villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre. A külső, vezetőképes rendszereket, pl. elektromos vezetékeket, csőrendszereket, kábeltálcákat stb. a közelítési ponton kösse össze a HVI light plus vezeték félig vezető közelítési pontjával (potenciálkiegyenlítő kapocs, cikkszám 405 222), vagy tartsa be az elválasztási távolságot a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Villámvédelem, 3. rész, 6.3 szakasz szerint.
- Ha ezekhez a külső, vezetőképes rendszerekhez a szükséges elválasztási távolság nem tartható be, akkor bekötést kell megvalósítani a potenciálkiegyenlítés céljára a fektetési változatoknak megfelelő távolságokban.
- Az alkatrészek megváltoztatása tilos. A szerelés előtt gondoskodjon arról, hogy ne legyen robbanékony légkör a munkaterületen!
- A HVI light plus vezeték robbanásveszélyes térben lefektetésénél az elválasztási távolságok betartására vonatkozó előírások érvényesek.
- A HVI light plus rendszer elérhető alkatrészeit teljes rendszerként tesztelték. Ne keverje más gyártók alkatrészeivel vagy bármilyen komponensével.
- Az egyes szerkezeti rendszerek robbanásveszélyes zónák szerinti besorolását a rendszerüzemeltetőnek kell elkészítenie. Ez a robbanásveszélyes zónák szerinti besorolás a villámvédő rendszer telepítője számára kötelező.
- A HVI light plus vezeték 0. és 20. robbanásveszélyes zónában alkalmazása tilos.
- A következő szerelési utasítás figyelembe vételével a HVI light plus vezeték fektetése az 1. robbanásveszélyes zónában (gázok, gőzök, köd) vagy a 21. robbanásveszélyes zónában (porok) megengedett.
- Ha a HVI light plus vezetéken villámáram halad át, akkor a kis teljesítményű kapacitív eltolási áram alapján a távoli földelőpontokon a külső, félig vezető köpenyen potenciál épül fel. Ez a potenciál annál kisebb, minél rövidebb a földelőpontok távolsága a félig vezető köpenyen.
- Ha például gabonát vagy lisztet tárolnak silóban, vagy folyékony anyagokat épületekben, akkor a különböző tárolt raktári anyagoknak különböző gyújtási energiára van szükségük, hogy robbanást okozzanak. Annak érdekében, hogy a különböző veszélyes anyagokat ne kelljen gyújtási energiájuk szerint megítélni, ezen speciális telepítési előírások betartása szükséges.
- Ezen telepítési előírások figyelembe vétele esetén a villámáram HVI light plus vezetéken áthaladásakor a kisülések kialakulása (szikraképződés) biztonságosan megakadályozott.


CN 安全说明


- 原则上，仅允许在本装配说明中提到的规定和条件范围下在防爆区域 1/21 安装 HVI light plus 引下线。
- 在敷设 HVI light plus 引下线时，只能由受过培训的合格人员（雷击防护专家）执行安装。我们建议您参与 DEHN 提供的 HVI 产品特别培训（可在 http://www.dehn.de/de/dehnacademy 上了解更多信息）。
- 这些关于 HVI light plus 引下线在易爆环境中特殊应用的装配说明是对 HVI light plus 引下线装配说明的补充，出版编号为 2119。引下线的导体支撑件配备了螺钉，包括用于固定螺钉的粘合剂涂层。M6 螺钉的拧紧力矩为 5 Nm。松开中间的螺钉 (M8) 可将支撑件单元旋转 90°，然后必须将其重新拧紧，拧紧力矩为 10Nm。
- 需从每个导体支撑件下移除灰色的护套，以便能接触到黑色的半导电护套。
- 需注意，与接地装置的夹具连接必须符合防爆区域的防爆规范。
- 如果 HVI light plus 引下线与接地装置的连接是在防爆区域（2/22 区），则必须对夹具连接加以固定，以防自身松动（例如，编号 301 019，459 200）。
- 可以将独立的接闪系统（包括接闪针和 HVI light plus 引下线的端盖）放置在 2/22 防爆区。
- 在 HVI light plus 引下线和装配表面（屋顶或墙壁）之间的空间，不得有沉积物。辅助措施是清洁装配表面或将 HVI light plus 引下线抬高到足够的高度。
- HVI light plus 引下线有一个导电的塑料护套。如果护套材料有可能受到特殊气体或物质的侵蚀（破坏），则不得使用 HVI light plus 引下线。
- 在防爆区，必须保持一贯的雷击防护等电位连接。外部导电系统，如电线、管道系统、电缆支架等，必须在接近点（EB 夹具，货号 405 222）与 HVI light plus 引下线的半导电护套连接，或者必须遵守 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 规范中的雷击防护第三部分，第 6.3 节规定的间隔距离 s。
- 如果不能与这些外部导电系统保持必要的间隔距离，则必须根据装配方式的距离实现等电位连接。
- 不允许对部件做出任何改动。在装配之前，请确保工作区域内没有爆炸性气氛！
- 当在防爆区敷设 HVI light plus 引下线时，需满足有关间隔距离的规定。
- 已将 HVI light plus 系统的可用组件作为整套系统进行了测试。不允许与其他制造商的部件或任何组件混合使用。
- 必须由系统运营商建立各个建筑系统的防爆区分类。雷击防护系统的安装者必须严格遵循防爆区分类。
- 不允许在 0 和 20 防爆区敷设 HVI light plus 引下线。
- 在遵守以下装配说明的前提下，可以将 HVI light plus 引下线安装在防爆区 1（气体、蒸汽、雾气）或防爆区 21（灰尘）的易爆区域。
- 当雷电流流经 HVI light plus 引下线时，会因低功率的电容性位移电流而在外部半导电护套上的远距离接地点建立电位。半导电护套上的接地点之间的距离越短，这个电位就越低。
- 如果在筒仓中存储了谷物或面粉等物质，或有在建筑物中存储了液体物质，那么不同的存储物质需要不同的点火能才会引起爆炸。为了不必根据不同危险物质的点火能来评估，必须遵守这些特殊的安装规定。
- 如果遵守这些安装规定，当雷电流通过 HVI light plus 引下线时，可以安全地防止放电（火花）的发生。


JP 安全に関する注意事項


- HVI light plus ケーブルの設置は、原則的に、この設置説明書に記載されている仕様および条件の範囲内に限って、Exゾーン1/21でのみ実施が許可されています。
- HVI light plus ケーブルを取り付けるための組立作業は、資格を持ち訓練を受けた専門家（避雷対策に関する専門家）のみが行ってください。HVI 製品に関する特別な訓練は、DEHN（http://www.dehn.de/de/dehnacademyを参照）で実施することをお勧めします。
- 爆発の危険性がある区域での HVI light plus ケーブルの特別な使用に関するこの設置説明書は、Publication No. 2119の HVI light plus ケーブルの設置説明書に対する補足文書です。ケーブルホルダーには、ネジ固定用の接着剤コーティングを含むネジが付属しています。M6ネジは5 Nmの締め付けトルクで設置してください。ホルダーユニットは、中央のネジ（M8）を緩めれば90°回転させることができ、その後は締め付けトルク10 Nmで再び締め付ける必要があります。
- 各ケーブルホルダーの下にある灰色の外装を取り除き、黒色の半導電性外装が接触可能となるようにしてください。
- アース設備へのクランプ接続は、ExエリアでのEx仕様に準拠する必要があります。
- HVI light plus ケーブルのアース設備への接続がExエリア（ゾーン2/22）内にある場合、このクランプ接続は自動緩み止め（例：製品番号301 019、459 200）で固定されている必要があります。
- HVI light plus ケーブルの遮断チップとエンドクロージャーを含む分離型遮断システムは、Exゾーン2/22内に配置できます。
- HVI light plus ケーブルと取り付け面（屋根または壁）との間にゴミが溜まらないようにしてください。改善策は、取り付け面の清掃、または HVI light plus ケーブルの高さを十分に高くすることです。
- HVI light plus ケーブルは導電性プラスチック外装を装備しています。特殊なガスまたは物質によって外装材が攻撃（破壊）されるおそれのある場合には、HVI light plus ケーブルを使用しないでください。
- Exゾーン内では、一貫した雷保護等電位ボンディングを遵守する必要があります。例えば電気ケーブルや配管システム、ケーブルトレイなどの他社製導電性システムは、HVI light plus ケーブルの半導電性外装に近接した位置で接続するか（PAクランプ、製品番号405 222）、またはDIN EN 62305-3（VDE 0185-305-3）、雷保護Part 3、セクション6.3による分離距離sを遵守する必要があります。
- これらの他社製導電システムに対して必要な分離距離を確保できない場合には、等電位ボンディングを目的とした接続を、設置形態に応じた距離で実現しなければなりません。
- 部品の改変は許可されていません。取り付けの前には、作業エリア内に爆発性の雰囲気がないことを確認してください！
- Exエリア内に HVI light plus ケーブルを設置する場合は、分離距離を維持するための規定が適用されます。
- HVI light plus システムの利用可能なコンポーネントは、システム全体としてテスト済みです。他のメーカーによる部品との混在は、どのような場合にも許可されていません。
- 各構造設備のExゾーン分類は、設備の運用者側で作成してください。このExゾーン分類は、雷保護システムの設置者に対して拘束力があります。
- Exゾーン0および20での HVI light plus ケーブルの使用は許可されていません。
- 以下の設置手順を遵守すれば、Exゾーン1（ガス、蒸気、ミスト）またはExゾーン21（粉塵）の爆発危険エリア内で HVI light plus ケーブルの設置が許可されます。
- 雷電流が HVI light plus ケーブルに流れると、離れた接地点での低電力容量性変位電流によって、外側の半導電性外装上に電位が蓄積されます。この電位は、半導電性外装上の接地点間の距離が短いほど、低くなります。
- 例えば穀物や小麦粉などの物質がサイロに保管されていたり、液体物質が建物内に保管されていたりする場合には、保管されている物質の違いによって、爆発を起こすための発火エネルギーが異なります。危険性のある物質の発火エネルギーに応じて、危険性のある様々な物質を判定する必要がないようにするためには、この特別な設置規定を遵守する必要があるのです。
- この設置規定を遵守すれば、雷電流が HVI light plus ケーブルを通過する際の放電（スパーク）の発生を確実に防止することができます。



275 460
55 mm



275 461
160 mm



30 mm
100 mm


9 mm
Ø 18 mm
23 mm
14 mm



18 mm
42 mm
56 mm


275 464
55 mm



275 462
160 mm



40 mm


106 323 BRS SPB25 50.300 V2A





275 498 VS EX 500 V2A






90°
90°
10 Nm
1
2
3
4
5



597 230 DEHNhelix
2 x M6
5 Nm



4 x
5.0 mm
≥ 0.5 mm
55mm
≤ 500 mm
2 x
528 619
18 mm
Ø 6.3 mm
≥ 2.0 mm
SW10
55mm
275 460



4x
5.0 mm
≥ 0.5 mm
160 mm
≤ 1000 mm
2x
528 619
18 mm
Ø 6.3 mm
≥ 2.0 mm
SW10
160 mm
275 461



≤ 500 mm



≤ 500 mm






55mm
≤ 500 mm
275 464


160mm
≤ 1000 mm
275 462


α
α
s
120 cm
EX
ZONE 22
EX
ZONE 21
500 mm
HVI light plus
EX
ZONE 20
PAS EX...

Surge Protection
Lightning Protection
Safety Equipment
DEHN protects.

DEHN SE

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com