Prüfbericht / *Test Report*

50Hz Kurzschlussstrom (1s; ≤300°C)*
50Hz shortcut current (1s; ≤300°C)*

Prüfbericht Dok. Nummer / *Report Doc. No.*: MTR 10055386 000 00
Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 7/19/2023
Ersteller/ *interpreter:* BEC41921

Produkt / *Product*:	KS-Verb. Long Niro, Rd6-10, L60; VPE50 *KS conn. Long StSt, Rd6-10, L60, PU50*
Typ / *Type*:	KSVL 6.10 FER V2A
Artikel-Nr. / *Part No.*:	301020
Mat.-Nr. / *Mat.-No.*:	3017841
Material:	NIRO (V2A) / StSt (V2A)

Prüfstandard Test standard
DIN VDE 0618_1 2023-03 Absatz 6.5
DIN VDE 0618_1 2023-03 section 6.5

Abgeprüfte Kombinationen / *Tested combinations*

Anordnung *Arrangement*	Leiter 1 *Conductor 1*	Leiter 2 *Conductor 2*	Anzugsdrehmoment *Tightening torque*	Kurzschlussstrom *Shortcut current*
parallel	Fl 30x4 Cu	70mm² Cu	M10, 25Nm	3,9 kA

☒ Kurzschlussstromprüfungen der verschiedenen Anordnungen haben die aufgezeigten maximalen Kurzschlussströme (1s; ≤300°C*) ermittelt.
Shortcut current test(s) with the corresponding arrangement(s) has detected the maximum shortcut current (1s; ≤300°C).*

☐ Der maximale Kurzschlussstrom wurde nach DIN EN 50522 berechnet.
The maximum shortcut current has been evaluated acc. EN 50522.

Das Produkt hat die Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
The product passed the test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.

*Die max. zulässige Temperatur bei Kupferseilen galv. verzinnt ist auf 150°C begrenzt.
**The maximum temperature of copper stranded cables (tin plated) is limited to 150°C.*

Legende / Key:

Rd	Rundleiter / *Round conductor*	FL	Flachleiter / *Flat conductor*
Arm. / Rein.	*Armierung / Reinforcement*	*Cu*	Kupfer / *Copper*
St/tZn	Stahl, verzinkt / *Steel, hot dip galvanized*	St	Stahl / *Steel*
NIRO / StSt	*Edelstahl / Stainless Steel*	*Al*	Aluminium