
Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2022-12-22 DIS No.: 10053074 000 00

Produkt / *Product*: PA-Anschlusselement, Niro, HVI 18
EB connection element, StSt, HVI 18

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 410222

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 3018395



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

Prüfstandard	*Test standard*
Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in Kombination mit der empfohlenen isolierten Ableitung nach Abschnitt 5.5.7.3	Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in Kombination mit der empfohlenen isolierten Ableitung nach Abschnitt 5.5.7.3

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.

DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

i.A. Patrick Sommer
Head of Series Support

i.A. Lukas Beck
Series Support | Lightning Protection & Earthing