Herstellerprüfbericht

Erstellt am 17.04.12 von SSE

Blitzschutzbauteile

Leitungen und Erder



Erder

St/tZn

Art.Nr.: 625151

DEHN + SÖHNE
GMBH + CO. KG
HANS-DEHN-STR. 1

92318 Neumarkt

Typprüfung: Prüfung der Anforderungen nach DIN EN 50 164-2 (VDE 0185-202)

Bauteil	Erder Art.-Nr.: 625151 Ident.-Nr.: 054945 Werkstoff: St/tZn

Für Kupplung / Verbinder: maschinelle Druckprüfung entspr. Abschnitt 5.4.1	Optische Begutachtung:	bestanden: ☒ ja ☐ nein

Elektrische Umweltprüfungen entspr. Abschnitt 5.4.2	Salznebelprüfung nach Anhang A.2	
	Feuchte, schwefelige Atmosphäre nach Anhang A.3	
Bewertung nach Umwelttest entspr. Anhang A	Optische Begutachtung:	bestanden: ☒ ja ☐ nein
Blitzstromprüfung entspr. EN 50164-1	Blitzstrombeanspruchungen Klasse N: ☐ 50 kA (10/350) Klasse H: ☒ 100 kA (10/350)	bestanden: ☒ ja ☐ nein
mechanische Zugkraft	Verbindung gehalten: Zugkraft ≥ 1000 N:	☒ ja ☐ nein ☒ ja ☐ nein

Bewertung:

Die Prüfung nach DIN EN 50 164-2 (VDE 0185-202) gilt somit für die **Klasse H** als bestanden.

Prüfer

Ltg. HA EK