Prüfbericht

Blitzschutzbauteile

Leitungen und Erder

Leitung

St/tZn (Fl30x4)

Art.Nr.: 810304



unverbindliche Darstellung

DEHN + SÖHNE
GMBH + CO. KG

HANS-DEHN-STR. 1
92318 Neumarkt

Stand: 2015-09-07

Typprüfung: Prüfung der Anforderungen nach DIN EN 62561-2: 2012

Spezifikation durch Leitungs-hersteller	• Flachband aus Stahl, feuerverzinkt (500g/m²) • Abmessung 30x4mm • Zugfestigkeit 290-510 N/mm² • max. spezifischer Widerstand 0.25 µΩm	
Leitung	Art.-Nr.: 810304 Werkstoff: St/tZn	
Biegeprüfung und Prüfung des Haft-vermögens für beschichtete Leiter nach Abschnitt 5.2.3	Optische Begutachtung:	bestanden: ☒ ja ☐ nein
Umweltprüfung nach Abschnitt 5.2.4	Optische Begutachtung:	bestanden: ☒ ja ☐ nein

Bewertung:

Die Prüfung nach DIN EN 62561-2: 2012 gilt somit als bestanden.

07.09.2015

Datum/Ltg. EB

07.09.2015

Datum/Ltg. HA EK