# Prüfbericht

Blitzschutzbauteile

Leitungen und Erder

## Leitung

## St/tZn (Fl30x3,5)

Art.Nr.: 810335



unverbindliche Darstellung

DEHN + SÖHNE
GMBH + CO. KG

HANS-DEHN-STR. 1
92318 Neumarkt

Stand: 2015-09-07

**Typprüfung:** Prüfung der Anforderungen nach DIN EN 62561-2: 2012

| | | |
|---|---|---|
| Spezifikation durch Leitungs-hersteller | • Flachband aus Stahl, feuerverzinkt (500g/m²)<br>• Abmessung 30x3,5mm<br>• Zugfestigkeit 290-510 N/mm²<br>• max. spezifischer Widerstand 0.25 µΩm | |
| Leitung | Art.-Nr.: 810335<br>Werkstoff: St/tZn | |
| Biegeprüfung und Prüfung des Haft-vermögens für beschichtete Leiter nach Abschnitt 5.2.3 | Optische Begutachtung: | bestanden:<br>☒ ja<br>☐ nein |
| Umweltprüfung nach Abschnitt 5.2.4 | Optische Begutachtung: | bestanden:<br>☒ ja<br>☐ nein |

## Bewertung:

Die Prüfung nach DIN EN 62561-2: 2012 gilt somit als bestanden.

07.09.2015

Datum/Ltg. EB

07.09.2015

Datum/Ltg. HA EK