Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2024-02-07 DIS No.: 10072306 000 00

Produkt / *Product*: Anschlusselement HVI long ERD iso VPE5
ISO connect elem. HVI long earthside PU5

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 819173

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 3027687



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

Prüfstandard	*Test standard*
Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in Kombination mit der empfohlenen isolierten Ableitung	*The product was tested according to DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in combination with the recommended insulating down-conductor*
Blitzstromtragfähigkeit	***Lightning current carrying capability***
H1 150 kA (10/350µs)	

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.

DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

i.A. Johanna Lang
Series Development LP&E Solutions

i.A. Lukas Beck
Head of Series Support LP&E Solutions