
Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2021-02-09 DIS No.: 10042922 003 00

Produkt / *Product*: Fangmast 30, L2310, FS L1000 150kA -SET-
Air-term.mast30,L2310,FS L1000,150kA-KIT

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 819282

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 3003119



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

Prüfstandard	*Test standard*
Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in Kombination mit dem empfohlenen Stützrohr nach Abschnitt 5.5.7.3	*The product was tested according to DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in combination with the recommended supporting tube to Sub Clause 5.5.7.3*
Blitzstromtragfähigkeit	***Lightning current carrying capability***
H1 150 kA (10/350µs)	
Effektiver Werkstoffisolationsfaktor k_m	***Effective material insulating factor k_m***
0,7	

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s).

DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke
Director R&D Department

i.A. Lukas Beck
R&D | LCM | Electro Mechanics