
# Prüfzertifikat
# *Test Certificate*

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2022-12-22 DIS No.: 10052608 000 00

Produkt / *Product*: Anschlussplatte Niro, HVI light plus, vp
*Connection plate StSt, HVI light plus pk*

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 819298

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 3019253



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

| Prüfstandard | *Test standard* |
|---|---|
| Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in Kombination mit der empfohlenen isolierten Ableitung nach Abschnitt 5.5.7.3 | *The product was tested according to DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in combination with the recommended insulating down-conductor to Sub Clause 5.5.7.3* |
| **Blitzstromtragfähigkeit** | ***Lightning current carrying capability*** |
| H1 150 kA (10/350µs) | |

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
*The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.*

**DEHN SE**
**Hans-Dehn-Str. 1**
**92318 Neumarkt**
**Germany**

i.A. Patrick Sommer
Head of Series Support

i.A. Lukas Beck
Series Support | Lightning Protection & Earthing