Prüfzertifikat
Test Certificate

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2024-01-17 DIS No.: 10058980 000 00

Produkt / *Product*: Anschlussel. HVI light plus erd iso VPE5
Connection el. HVI l. pl. earth ins. PU5

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 819646

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 3023727



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

Prüfstandard	*Test standard*
Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in Kombination mit der empfohlenen isolierten Ableitung	*The product was tested according to DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in combination with the recommended insulating down-conductor*
Blitzstromtragfähigkeit	***Lightning current carrying capability***
H1 150 kA (10/350µs)	

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.

DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

i.A. Helmut Hirschmann
Head of Series Development

i.A. Tobias Lang
Senior Technician | Lightning Protection & Earthing