# Prüfzertifikat
# *Test Certificate*

Ausstellungsdatum / *Date of issue*: 2024-01-17 DIS No.: 10058981 000 00

Produkt / *Product*: Anschlussel. HVI light plus RAV iso VPE5
*Conn.ele. HVI light plus outsi. tube PU5*

Artikel - Nr. / *Part- No.*: 819648

Mat. - Nr. / *Mat. - No.*: 3023726



Unverbindliche Darstellung / *Non-binding figure*

| Prüfstandard | *Test standard* |
|---|---|
| Das Produkt wurde getestet nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in Kombination mit der empfohlenen isolierten Ableitung | *The product was tested according to DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12 in combination with the recommended insulating down-conductor* |
| **Blitzstromtragfähigkeit** | ***Lightning current carrying capability*** |
| H1 150 kA (10/350µs) | |

Das Produkt hat die relevante(n) Prüfung(en) in der (den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden und kann für das Blitzschutzsystem nach IEC / EN 62305 eingesetzt werden.
*The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s) and can be used for lightning protection systems according to IEC / EN 62305.*

**DEHN SE**
**Hans-Dehn-Str. 1**
**92318 Neumarkt**
**Germany**

i.A. Helmut Hirschmann
Head of Series Development

i.A. Tobias Lang
Senior Technician | Lightning Protection & Earthing