Prüfbericht

Blitzschutzbauteile

Leitungen und Erder

Leitung

Cu

(Seil 50mm²)

Art.Nr.: 832740



unverbindliche Darstellung

DEHN + SÖHNE
GMBH + CO. KG

HANS-DEHN-STR. 1
92318 Neumarkt

Stand: 2015-09-07

Typprüfung: Prüfung der Anforderungen nach DIN EN 62561-2: 2012

Spezifikation durch Leitungs-hersteller	• Seil aus Kupfer • Seilaufbau 19x1,8mm • Zugfestigkeit 200-450 N/mm² • max. spezifischer Widerstand 0,019µΩm	
Leitung	Art.-Nr.: 832740 Werkstoff: Cu	
Umweltprüfung nach Abschnitt 5.2.4	Optische Begutachtung:	bestanden: ☒ ja ☐ nein

Bewertung:

Die Prüfung nach DIN EN 62561-2: 2012 gilt somit als bestanden.

07.09.2015

Datum/Ltg. EB

07.09.2015

Datum/Ltg. HA EK