Herstellerprüfbericht

Erstellt am 30.12.2014 von SSE

Blitzschutzbauteile

Leitungen und Erder

Anschlussfahne

NIRO

(Rd10)

Art.Nr.: 860130



unverbindliche Darstellung

DEHN + SÖHNE
GMBH + CO. KG

HANS-DEHN-STR. 1
92318 Neumarkt

Stand: 30.12.2014

Typprüfung: Prüfung der Anforderungen nach DIN EN 62561-2: 2012

Spezifikation durch Leitungs-hersteller	• Runddraht aus NIRO 1.4571 • Durchmesser 10mm • Mindeststreckgrenze Rp0,2 ≥ 200N/mm²	
Leitung	Art.-Nr.: 860130 Werkstoff: NIRO	
Prüfung des spez. elektr. Widerstandes nach Abschnitt 5.2.6.1	ρ=0,68µΩm	
Vorkonditionierung/Alterung	entspr. Anhang A	
Bewertung nach Umwelttest entspr. Abschnitt 5.2.4	Optische Begutachtung:	bestanden: ☒ ja ☐ nein

Bewertung:

Die Prüfung nach DIN EN 62561-2: 2012 gilt somit als bestanden.

30.12.2014

Datum/Ltg. EB

30.12.2014

Datum/Ltg. HA EK