Herstellerprüfbericht

Erstellt am 30.12.2014 von SSE

Blitzschutzbauteile

Leitungen und Erder

Anschlussfahne

NIRO

(Fl30x3,5)

Art.Nr.: 860215



unverbindliche Darstellung

DEHN + SÖHNE
GMBH + CO. KG

HANS-DEHN-STR. 1
92318 Neumarkt

Stand: 30.12.2014

Typprüfung: Prüfung der Anforderungen nach DIN EN 62561-2: 2012

Spezifikation durch Leitungs-hersteller	• Bandstahl 30x3,5mm aus NIRO (1.4571 nach EN 10088-2)	
Leitung	Art.-Nr.: 860215 Werkstoff: NIRO	
Prüfung des spez. elektr. Wider-standes nach Abschnitt 5.2.6.1	ρ=0,76µΩm	
Vorkonditionierung/Alterung	entspr. Anhang A	
Bewertung nach Umwelttest entspr. Abschnitt 5.2.4	Optische Begutachtung:	bestanden: ☒ ja ☐ nein

Bewertung:

Die Prüfung nach DIN EN 62561-2: 2012 gilt somit als bestanden.

30.12.2014

Datum/Ltg. EB

30.12.2014

Datum/Ltg. HA EK