产品认证证书

证书编号：CQC21123310418

发证日期：2024 年 07 月 24 日
有效期至：2031 年 09 月 13 日

委托人名称及注册地址	德和盛电气（上海）有限公司 上海市闵行区莘庄工业区元山路 318 号 5-A 幢
制造商名称及注册地址	DEHN SE Hans-Dehn-Strasse 1,92318 Neumarkt,Germany
生产企业名称及生产地址	DEHN SE Am Ludwigskanal 1, 92306 Mühlhausen,Germany
产品名称和系列、规格、型号	低压电源系统的电涌保护器 DVA CSP 3P 100 FM, DVA CSP 1P 50 FM; 具体型号详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 18802.11-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求，特发此证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 09 月 13 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC21123310418　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

I 类试验（T1）：

型号	保护模式	I_{imp}（kA）	I_n（kA）	U_c（V）	U_p（kV）	组合方式
DVA CSP 1P 50 FM	L-N	25	25	264	1.5	1P+N
	N-PE	50	50	255	1.5	
DVA CSP 3P 100 FM	L-N	25	25	264	1.5	3P+N
	N-PE	100	100	255	1.5	

II 类试验（T2）：

型号	保护模式	I_n（kA）	U_c（V）	U_p（kV）	组合方式
DVA CSP 1P 50 FM	L-N	25	264	1.5	1P+N
	N-PE	50	255	1.5	
DVA CSP 3P 100 FM	L-N	25	264	1.5	3P+N
	N-PE	100	255	1.5	

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn