VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Überspannungsschutzgerät
Surge protective device

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018

Aktenzeichen: 553000-1181-0008 / 310019
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40012453 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2004-12-03
(letzte Änderung / updated 2023-08-09)

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

VDE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt

Aktenzeichen / *File ref.*
553000-1181-0008 / 310019 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*
2023-08-09

Datum / *Date*
2004-12-03

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40012453.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40012453.

Überspannungsschutzgerät
Surge protective device

Typ(en) / *Type(s)*

DV ZP TT 255
(Nr. 900391)
DV ZP TNC 255
(Nr. 900390)

Überspannungsschutzgerät *Surge protective device*	Klasse I / II *Class I / II*
Höchste Dauerspannung Uc *Maximum continuous operating voltage Uc*	AC 255 V
Blitzstoßstrom Iimp *Impulse discharge current Iimp*	25 kA (L-N), 100 kA (N-PE)
Nennableitstoßstrom In *Nominal discharge current In*	25 kA (L-N), 100 kA (N-PE)
Folgestromlöschvermögen Ifi *Follow current interrupting rating Ifi*	50 kA (L-N), 100 A (N-PE)
Schutzpegel Up *Voltage protection level Up*	≤1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit *Short circuit protection*	50 kA
Vorsicherung / Kurzschlussschutzeinricht *Fuse / Short-circuit protection device*	315 A gG
Polzahl *Number of poles*	3 (DV ZP TNC 255), 3+1 (DV ZP TT 255)

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555