中国国家强制性产品认证证书

编　号：2021312304001155

委　托　人	DEHN SE
地　　址	Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany
生　产　者	DEHN SE
地　　址	Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany
生 产 企 业	DEHN SE
生 产 地 址	Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany
产 品 名 称	电涌保护器
型 号 规 格	BXT...
防 爆 标 志	Ex ec IIC T4 Gc
依 据 标 准	GB/T 3836.1-2021，GB/T3836.3-2021
认 证 模 式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则　防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则　防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 3 页）。

首次发证日期：2021 年 09 月 10 日

颁发日期：2023 年 04 月 30 日　　有效期至：2026 年 09 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

南阳防爆电气研究所有限公司

中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN 0024692

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2021312304001155

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- BXT...

模块详细型号如下：

BXT ML. B 180, BXT ML. BE . 5, BXT ML. BE . 12, BXT ML. BE . 24, BXT ML4 BE 36, BXT ML. BE . 48, BXT ML4 BE 60, BXT ML4 BE 180, BXT ML. BD . 5, BXT ML. BD . 12, BXT ML. BD . 24, BXT ML. BD . 48, BXT ML4 BD 60, BXT ML. BD 180, BXT ML4 BC 5, BXT ML4 BC 24, BXT ML4 BE C 12, BXT ML4 BE C 24, BXT ML. BE HF. 5, BXT ML. BD HF. 5, BXT ML4 BD HF 24 和 BXT ML2 BD DL S 15.

注：以上模块配用 BXT BAS（基本单元）。

电气参数：

型号	标称电压
BXT ML. BE . 5, BXT ML. BD . 5, BXT ML4 BC 5, BXT ML. BE HF . 5, BXT ML. BD HF . 5	5V
BXT ML. BE . 12, BXT ML. BD . 12, BXT ML4 BE C 12	12V
BXT ML2 BD DL S 15	15V
BXT ML. BE . 24, BXT ML. BD . 24, BXT ML4 BC 24, BXT ML4 BE C 24, BXT ML4 BD HF 24	24V
BXT ML4 BE 36	36V
BXT ML. BE . 48, BXT ML. BD . 48	48V
BXT ML4 BE 60, BXT ML4 BD 60	60V
BXT ML. B 180, BXT ML4 BE 180, BXT ML. BD 180	180V

颁发日期：2023 年 04 月 30 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

南阳防爆电气研究所有限公司

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2021312304001155

注：型号中的 "." 可以是 2、4、S 或空白。(与防爆性能无关)
2 – 代表 2 线制
4 – 代表 4 线制
S – 代表可选屏蔽接地
空白 – 代表没有可选的屏蔽接地

型号	环境温度（最高）	标称电流
BXT ML. BE . 5, BXT ML4 BE 60, BXT ML4 BE 180, BXT ML. BD . 5, BXT ML. BD . 12, BXT ML. BD . 24, BXT ML. BD . 48, BXT ML4 BD 60, BXT ML4 BC 5, BXT ML. BE HF . 5, BXT ML. BD HF . 5, BXT ML4 BD HF 24	45°C	1A
	80°C	0.55A
BXT ML. BE . 12, BXT ML. BE . 24, BXT ML. BE . 48, BXT ML. BD 180, BXT ML4 BC 24	45°C	0.75A
	80°C	0.45A
BXT ML. B 180, BXT ML4 BE 36	45°C	1.2A
	80°C	0.8A
BXT ML4 BE C 12, BXT ML4 BE C 24	80°C	0.1A
BXT ML2 BD DL S 15	70°C	0.4A

外壳防护等级：需安装在 IP54 的外壳内

防爆标志：　Ex ec IIC T4 Gc

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 适用环境温度：-40°C~+80°C;

颁发日期：2023 年 04 月 30 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

南阳防爆电气研究所有限公司

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2021312304001155

- 电涌保护器应安装在符合 GB/T 3836.1 标准要求的具有相应保护类型的外壳中。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2108C001、CQST2108C001/01
- 工厂检查报告：CN2021Q010131

4、证书变更信息：

- 2023 年 04 月 30 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更，委托人、生产者、生产企业名称和地址变更。

颁发日期：2023 年 04 月 30 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com