Zertifikat

Nr. z3901b-15-D

Auftraggeber:

DEHN & SÖHNE GmbH + Co.KG
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt, Deutschland

Klasse E_A

Prüfling(e):

Datenkabel:
DATWYLER CU 7120 4P AWG23 S/FTP Cat.7_A FRNC/LSOH
Art.-Nr.: 191 466; 191 467; 191 988

Patchkabel:
DEHN & SÖHNE DEHNpatch Cat.6
Art.-Nr.: 119 741; 119 743; 119 744

Steckverbinder:
DATWYLER RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 toolless Cat.6_A (IEC) geschirmt
Art.-Nr.: 418061

Überspannungsschutzgerät:

DEHN & SÖHNE DEHNpatch DPA M Cat.6 RJ45S 48
Art.-Nr.: 929 100

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente ein.

2 Connector Channel, Kupfer, Klasse E_A

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. P3901b-15-D** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Ausstelldatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 18. August 2015

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.
*Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde **(D-PL-17559-01-00)** aufgeführten Prüfverfahren.*

GHMT AG
In der Kolling 13
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

HOCHVERFÜGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRÄZISION IM DETAIL.