产品认证证书

证书编号：CQC21123315112

发证日期：2024 年 07 月 24 日
有效期至：2031 年 09 月 27 日

委托人名称及注册地址	德和盛电气（上海）有限公司 上海市闵行区莘庄工业区元山路 318 号 5-A 幢
制造商名称及注册地址	DEHN SE Hans-Dehn-Strasse 1,92318 Neumarkt,Germany
生产企业名称及生产地址	DEHN SE Am Ludwigskanal 1, 92306 Mühlhausen,Germany
产品名称和系列、规格、型号	电信和信号网络的电涌保护器 DPA M CLE RJ45B 48;具体型号详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 18802.21-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求，特发此证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 09 月 27 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC21123315112　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

型号	U_c（V）	传输特性	保护模式	试验类别	电压保护水平 U_p（V）
DPA M CLE RJ45B 48	48 VDC	电容 ≤25pF(X-X) 电容 ≤30pF(X-C) 插入损耗 ≤3dB/250MHz	☑线-地 /X-C	C3: 10A	500
			☑线-线 /X-X	C3: 10A	180

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn