中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021312304001029

认证委托人名称及地址

DEHN SE

Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany

生产者名称及地址

DEHN SE

Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany

生产企业名称及地址

DEHN SE

Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany

产品名称和系列、型号、规格

电涌保护器

DPI CD EXD 24 M, DPI CD EXD 24 N, DPI CD HF EXD 5M

Ex db IIC T5/T6 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01：2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年04月16日　有效期至：2031年04月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

CNEX

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

南阳防爆电气研究所有限公司

法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
中国河南省南阳市仲景北路20号　邮政编码：473008
0377-63239734
ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021312304001029

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- DPI CD EXD 24 M, DPI CD EXD 24 N, DPI CD HF EXD 5M

额定电压：24V（DPI CD EXD 24 M 和 DPI CD EXD 24 N）

6V（DPI CD HF EXD 5 M）

防爆标志：Ex db IIC T5/T6 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 适用环境温度：

-50℃～+70℃(T6)

-50℃～+80℃(T5)

- 永久连接电缆自由端应以适当的方式处理，如：固定于经认证的 Ex d 或 Ex e 外壳中。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2021 年 04 月 28 日。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

南阳防爆电气研究所有限公司

中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008

0377-63239734
ccc@cn-ex.com