产品认证证书

证书编号：CQC21123308694

发证日期：2024 年 07 月 24 日
有效期至：2031 年 09 月 13 日

委托人名称及注册地址	德和盛电气（上海）有限公司 上海市闵行区莘庄工业区元山路 318 号 5-A 幢
制造商名称及注册地址	DEHN SE Hans-Dehn-Strasse 1,92318 Neumarkt,Germany
生产企业名称及生产地址	DEHN SE Am Ludwigskanal 1, 92306 Mühlhausen,Germany
产品名称和系列、规格、型号	低压电源系统的电涌保护器 DSH TT 255 FM, DSH TNS 255 FM, DSH TNC 255 FM, DSH TT 255, DSH TNS 255, DSH TNC 255;具体型号详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 18802.11-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求，特发此证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 09 月 13 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC21123308694　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

Ⅰ类试验（T1）：

型号	保护模式	I_{imp}（kA）	I_n（kA）	U_c（V）	U_p（kV）	组合方式
DSH TT 255 FM	L-N	12.5	12.5	255	1.5	3P+N
	N-PE	50	50	255	1.5	
DSH TNS 255 FM	L-PE/N-PE	12.5	12.5	255	1.5	4P
DSH TNC 255 FM	L-PEN	12.5	12.5	255	1.5	3P
DSH TT 255	L-N	12.5	12.5	255	1.5	3P+N
	N-PE	50	50	255	1.5	
DSH TNS 255	L-PE/N-PE	12.5	12.5	255	1.5	4P
DSH TNC 255	L-PE	12.5	12.5	255	1.5	3P

Ⅱ类试验（T2）：

型号	保护模式	I_n（kA）	U_c（V）	U_p（kV）	组合方式
DSH TT 255 FM	L-N	12.5	255	1.5	3P+N
	N-PE	50	255	1.5	
DSH TT 255 FM	L-PE/N-PE	12.5	255	1.5	4P
DSH TNC 255 FM	L-PEN	12.5	255	1.5	3P
DSH TT 255	L-N	12.5	255	1.5	3P+N
	N-PE	50	255	1.5	
DSH TT 255	L-PE/N-PE	12.5	255	1.5	4P
DSH TNC 255	L-PE	12.5	255	1.5	3P

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn