中国国家强制性产品认证证书

编　号：2023312304001730

委　托　人	DEHN SE
地　　址	Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany
生　产　者	DEHN SE
地　　址	Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany
生 产 企 业	DEHN SE
生 产 地 址	Hans-Dehn-Strasse 1, Neumarkt 92318, Germany
产 品 名 称	电涌保护器
型 号 规 格	DG M Tx xx 275 xx
防 爆 标 志	Ex ec IIC T4 Gc
依 据 标 准	GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021
认 证 模 式	**型式试验+初始工厂检查+获证后监督**

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则　防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则　防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 2 页）。

首次发证日期：2023 年 09 月 06 日

颁发日期：2023 年 09 月 06 日　　有效期至：2028 年 09 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

南阳防爆电气研究所有限公司

中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com　ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN0000372DZ

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2023312304001730

产品相关信息：

1、 本证书覆盖产品如下：

- DG M Tx xx 275 xx

DG M	Tx xx	275	xx
	1	2	3
1	TN, TT 2P = 网络配置		
2	275 = 系统最高允许电压 （V）		
3	FM = 远程触控可选项		

DG M TT 2P 275 xx 和 DG M TN 275 xx 是模块化的电涌保护器，由一个底座部件和两个插入式保护模块组成，配置如下：

产品	插入式保护模块	
	DG MOD 275	DG MOD NPE
DG M TT 2P 275 (FM)	1x	1x
DG M TN 275 (FM)	2x	-

电气参数：

型号:	最大电压

颁发日期： 2023 年 09 月 06 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2023312304001730

DG M TT 2P 275 FM	275V
DG M TT 2P 275	275V
DG M TN 275 FM	275V
DG M TN 275	275V

使用环境温度：-40°C~+80°C

防爆标志：Ex ec IIC T4 Gc

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、 安全使用条件：

- 根据 GB/T 16935.1，该设备只应在污染程度不低于 2 级的 2 区域使用。
- 根据 GB/T 3836.1，该设备应安装在能提供最小防护等级为 IP54 的外壳中。
- 必须考虑环境温度 - 请参阅上述的环境温度。
- 其他见产品使用说明书。

3、 证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2307C097
- 工厂检查报告：CN2023Q030165

4、 证书变更信息：无

颁发日期： 2023 年 09 月 06 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com