Prüfschein 24009

IB.24-077-VT01/I

BG ETEM
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse
Prüfstelle Elektrotechnik
Prüflabor Köln

Auftraggeber:	DEHN SE Hans-Dehn-Str. 1 92318 Neumarkt
Prüfgegenstand:	Überspannungsschutzmodul
Typbezeichnung:	DEHNventil DV ACI M (TNS 264 FM, No. 961 405), DV ACI MOD TNS 264, MOD No. 961 040
Prüfgrundlagen:	In Anlehnung an die DIN EN 60529:2014-09 (auszugsweise)
Durchgeführte Prüfungen:	Begutachtung des gefahrlosen Montierens und Demontierens des Überspannungsschutzmodul des DEHNventil DV ACI M
Prüfergebnis:	Eine Körperdurchströmung kann sowohl bei der Montage als auch bei der Demontage des Überspannungsschutzmodules bei angeschlossenem und unter Spannung stehenden Unterteil ausgeschlossen werden. Eine Gefährdung eines Lichtbogens durch Trennen von Strompfaden kann durch die Funktion und konstruktive Maßnahmen ausgeschlossen werden. **Wichtiger Hinweis:** Die Inspektion beinhaltet ausschließlich den Aspekt der gefahrlosen Montage und Demontage des Überspannungsschutzmoduls. Maßnahmen zum Schutz vor aktiven unisolierten Teilen im Umfeld des Montageortes müssen getrennt betrachtet werden (z.B. Abdeckungen, Isolierende Werkzeuge, isolierende PSA, PSAgS).
Prüfbericht:	Inspektionsbericht I vom 28.10.2024 IB.24-077-VT01/I
Ausstelldatum:	06.12.2024
Der Prüfschein gilt befristet bis:	**30.06.2029**

Martin Mehlem
Leiter Prüf- und Zertifizierungsstelle

Hausadresse:
Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln

Tel.: (0221) 3778-6301
Fax: (0221) 3778-6322