ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Überspannungsschutzgerät
Surge protective device

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018

Aktenzeichen: 553000-1181-0060 / 336228
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40061353
Certificate No.

Blatt 1
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2025-12-05

T. Stenger

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt

Aktenzeichen / *File ref.*
553000-1181-0060 / 336228 / TL3 / KOH

Datum / *Date*
2025-12-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40061353.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40061353.

Überspannungsschutzgerät
Surge protective device

Typ(en) / *Type(s)*

DV ACI M TNC 264 FM
DV ACI M TNS 264 FM

Anforderungsklasse *Classification*	Klasse I/II/III *Class I/II/III*
Höchste Dauerspannung Uc *Maximum continuous operating voltage Uc*	AC 264 V
Blitzstoßstrom Iimp *Impulse discharge current Iimp*	25 kA
Nennableitstoßstrom In *Nominal discharge current In*	25 kA
Leerlaufspannung Uoc *Open-circuit voltage Uoc*	AC 20 kV
Folgestromlöschvermögen Ifi *Follow current interrupting rating Ifi*	50 kA
Schutzpegel Up *Voltage protection level Up*	≤ 1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit Isccr *Short-circuit current rating Isccr*	50 kA
Gesamtableitstoßstrom Itotal *total discharge current Itotal*	100 kA (DV ACI M TNS 264 FM) 75 kA (DV ACI M TNC 264 FM)
Polzahl *Number of poles*	4+0 (DV ACI M TNS 264 FM) 3+0 (DV ACI M TNC 264 FM)
Schutzgrad *Degree of protection*	IP20