中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303691171

认证委托人名称及地址

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
江苏省昆山开发区雄鹰路 276 号 10 号房屋

生产者名称及地址

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
江苏省昆山开发区雄鹰路 276 号 10 号房屋

生产企业名称及地址

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
江苏省昆山市雄鹰路 276 号 10 栋厂房

产品名称和系列、型号、规格

三相继电器
DPA51,DPA53,DPB51(详见附页);
Ui:250V;AC-15:Ue/Ie:AC250V/2.5A;DC-12:Ue/Ie:DC24V/5A;DC-13:Ue/Ie:DC24V/2.5A;Ith:5A;IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 13 日　**有效期至：**2029 年 09 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303691171

调节旋钮 =A or B
A=不超过一个调节旋钮
B=2 到 4 调节旋钮

外盖和功能 =51 或 53
51=相损/非对称/相序。
53=相序、相损和可调的相损。

输出触点的数量=C 或 D
C=1 个单刀双掷继电器
D=2 个单刀双掷继电器或者 1 个双刀双掷继电器(2 个单刀双掷继电器和 1 个双刀双掷继电器的功能是一样的)

操作电压 =M23 or M44 or M48
M23：208-240VAC 线电压
M44：208-480V 线电压
M48：380-480V 线电压

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司