中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303692421

认证委托人名称及地址

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
江苏省昆山开发区雄鹰路 276 号 10 号房屋

生产者名称及地址

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
江苏省昆山开发区雄鹰路 276 号 10 号房屋

生产企业名称及地址

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
江苏省昆山开发区雄鹰路 276 号 10 号房屋

产品名称和系列、型号、规格

三相继电器
DPA52,DPB52;
Ui:250V;Ith:5A;Uimp:4kV;AC-15:Ue:AC250V/Ie:2.5A;DC-12:Ue:DC24V/Ie:5A;DC-13:Ue:DC24V/Ie:2.5A;IP20.型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 14 日　　**有效期至：**2029 年 09 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303692421

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

D P □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)D: 导轨（Din rail）

(2)P: 功能(Function)

(3)调节旋钮 Adjustment：

A=max 1 front knob A=不超过一个调节旋纽

B= 2 to 4 front knob B=2 到 4 调节旋钮

(4)外盖和功能 Housing and function

52=switching power supply 52=开关电源

(5) 输出触点的数量 Number of output contacts

C= 1 SPDT relay C= 1 个单刀双掷继电器

(6) 操作电压 Operational voltage

M44:208-480V 线电压

备注：如出现 Bxxx 字样，则表示不同的标签和包装方式

Remark: As the word appear “Bxxx”, it means different labels and packaging.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司