中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303690839

认证委托人名称及地址

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
江苏省昆山开发区雄鹰路 276 号 10 号房屋

生产者名称及地址

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
江苏省昆山开发区雄鹰路 276 号 10 号房屋

生产企业名称及地址

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
江苏省昆山开发区雄鹰路 276 号 10 号房屋

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器
DAA51,DMB51,DBA52; Ui:250V;　Uimp:2.5kV; Ith:5A;
AC-15:Ue/Ie:AC250V/2.5A; DC-12:Ue/Ie:DC24V/5A; DC-13:Ue/Ie:DC24V/2.5A;
IP20.　型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 13 日　**有效期至：**2029 年 09 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303690839

型号解释：

D	□	C	M24	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) D: 导轨（Din rail）

(2) 功能(Function)

AA51: Delay on operate 操作延迟功能

MB51: Multifunction 多功能

BA52：Delay on release 延时释放

(3)输出：（Output）

C= SPDT relay (NO, NC) 单刀双掷

(4) 操作电源电压 :(Supply Voltage Code)

Model DAA51 and DMB51 and DBA52

M24 - 24 V dc and 24 V ac to 240 V ac

Model DMB51

W24 - 12 to 240 V ac/dc

(5) Suffix for Specials 特殊的后缀

Blank - Standard Function 空白一标准功能

XXXX-Special Function 特殊功能

备注：如出现 Bxxx 字样，则表示不同的标签和包装方式

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司